



MONITORUL OFICIAL

AL

ROMÂNIEI

Anul 191 (XXXV) — Nr. 63

PARTEA I
LEGI, DECRETE, HOTĂRĂRI ȘI ALTE ACTE

Miercuri, 25 ianuarie 2023

SUMAR

<u>Nr.</u>		<u>Pagina</u>
D E C R E T E		
77.	— Decret privind eliberarea din funcție a unui judecător	2
78.	— Decret privind eliberarea din funcție a unui judecător	2
79.	— Decret privind eliberarea din funcție a unui judecător	2
ORDONANȚE ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI		
7.	— Ordonanță privind calitatea apei destinate consumului uman	3–24
ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE CENTRALE		
307.	— Decizie a directorului general al Administrației Naționale a Penitenciarelor privind modificarea și completarea Normelor naționale în domeniul educației, asistenței psihologice și asistenței sociale a persoanelor private de libertate, aprobate prin Decizia directorului general al Administrației Naționale a Penitenciarelor nr. 500.201/2017	25–31

D E C R E T E
PREȘEDINTELE ROMÂNIEI

D E C R E T
privind eliberarea din funcție a unui judecător

În temeiul prevederilor art. 94 lit. c), art. 100 alin. (1), art. 125 alin. (2) și ale art. 134 alin. (1) din Constituția României, republicată, ale art. 201 alin. (1) lit. b) și alin. (2) din Legea nr. 303/2022 privind statutul judecătorilor și procurorilor, precum și ale art. 40 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 305/2022 privind Consiliul Superior al Magistraturii,

având în vedere Hotărârea Secției pentru judecători a Consiliului Superior al Magistraturii nr. 40/2023,

Președintele României d e c r e t e a z ă:

Articol unic. — Doamna Vatavu Maria, judecător cu grad profesional de curte de apel la Tribunalul Gorj, se eliberează din funcție ca urmare a pensionării.

PREȘEDINTELE ROMÂNIEI
KLAUS-WERNER IOHANNIS

București, 25 ianuarie 2023.
Nr. 77.

PREȘEDINTELE ROMÂNIEI

D E C R E T
privind eliberarea din funcție a unui judecător

În temeiul prevederilor art. 94 lit. c), art. 100 alin. (1), art. 125 alin. (2) și ale art. 134 alin. (1) din Constituția României, republicată, ale art. 201 alin. (1) lit. b) și alin. (2) din Legea nr. 303/2022 privind statutul judecătorilor și procurorilor, precum și ale art. 40 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 305/2022 privind Consiliul Superior al Magistraturii,

având în vedere Hotărârea Secției pentru judecători a Consiliului Superior al Magistraturii nr. 32/2023,

Președintele României d e c r e t e a z ă:

Articol unic. — Doamna Vasile Dorina, judecător la Curtea de Apel Galați, se eliberează din funcție ca urmare a pensionării.

PREȘEDINTELE ROMÂNIEI
KLAUS-WERNER IOHANNIS

București, 25 ianuarie 2023.
Nr. 78.

PREȘEDINTELE ROMÂNIEI

D E C R E T
privind eliberarea din funcție a unui judecător

În temeiul prevederilor art. 94 lit. c), art. 100 alin. (1), art. 125 alin. (2) și ale art. 134 alin. (1) din Constituția României, republicată, ale art. 201 alin. (1) lit. b) și alin. (2) din Legea nr. 303/2022 privind statutul judecătorilor și procurorilor, precum și ale art. 40 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 305/2022 privind Consiliul Superior al Magistraturii,

având în vedere Hotărârea Secției pentru judecători a Consiliului Superior al Magistraturii nr. 43/2023,

Președintele României d e c r e t e a z ă:

Articol unic. — Doamna judecător Niculache Luminița, președinte al Tribunalului Tulcea, se eliberează din funcție ca urmare a pensionării.

PREȘEDINTELE ROMÂNIEI
KLAUS-WERNER IOHANNIS

București, 25 ianuarie 2023.
Nr. 79.

ORDONANȚE ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

GUVERNUL ROMÂNIEI

ORDONANȚĂ privind calitatea apei destinate consumului uman

În temeiul art. 108 din Constituția României, republicată, și al art. 1 pct. V.4 din Legea nr. 365/2022 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonanțe,

Guvernul României adoptă prezenta ordonanță.

Art. 1. — Prezenta ordonanță reglementează calitatea apei destinate consumului uman și are ca obiective:

a) protejarea sănătății umane împotriva efectelor adverse ale contaminării apei destinate consumului uman, prin asigurarea calității ei de apă sanogenă și curată;

b) îmbunătățirea accesului la apă potabilă.

Art. 2. — În sensul prezentei ordonanțe, termenii și expresiile de mai jos au următoarele semnificații:

a) *apă destinată consumului uman/apă potabilă* — orice tip de apă, fie în starea sa inițială/naturală, fie după tratare, destinată băutului, gătitului, preparării alimentelor sau oricărui alt scop casnic atât în spații publice, cât și în spații private, indiferent de originea acesteia și indiferent dacă este furnizată dintr-o rețea de distribuție sau dintr-o cisternă ori este îmbuteliată în recipiente, inclusiv ape de izvor, precum și orice tip de apă folosită în orice unitate de tip alimentar pentru producerea, prelucrarea, conservarea sau comercializarea produselor sau substanțelor destinate consumului uman;

b) *sistem de distribuție interioară* — totalitatea conductelor, fittingurilor și dispozitivelor instalate între robinetele folosite pentru apa potabilă și rețeaua de distribuție, atât în spații publice, cât și în spații private, în situația în care componentele sistemului de distribuție interioară nu constituie responsabilitatea furnizorului de apă, în conformitate cu legislația în vigoare;

c) *furnizor de apă* — entitate care furnizează apă destinată consumului uman, în calitate de producător și/sau distribuitor;

d) *spații prioritare* — spații nerezidențiale, publice și private, de mari dimensiuni, cu mulți utilizatori posibil expuși unor riscuri legate de apă, în special spațiile de mari dimensiuni de utilizare publică, precum: unități sanitare, cămine pentru bătrâni, structuri de îngrijire a copiilor, unități și instituții de învățământ și spații destinate educației și formării profesionale, tabere școlare, unități penitenciare, clădiri cu capacități de cazare, respectiv hoteluri și pensiuni, aeroporturi, restaurante, centre sportive și comerciale, infrastructuri pentru petrecerea timpului liber și de agrement, precum ștranduri, piscine, centre wellness, spații expoziționale, festivaluri și campinguri;

e) *întreprinderea cu profil alimentar* reprezintă întreprinderea cu profil alimentar astfel cum este definită la art. 3 pct. 2 din Regulamentul (CE) nr. 178/2002 al Parlamentului European și al Consiliului din 28 ianuarie 2002 de stabilire a principiilor și a cerințelor generale ale legislației alimentare, de instituire a Autorității Europene pentru Siguranța Alimentară și de stabilire a procedurilor în domeniul siguranței produselor alimentare;

f) *operatorul în sectorul alimentar* reprezintă un operator în sectorul alimentar astfel cum este definit la art. 3 pct. 3 din Regulamentul (CE) nr. 178/2002;

g) *pericol* — agent biologic, chimic, fizic sau radiologic prezent în apă sau un alt aspect al stării apei susceptibil de a fi dăunător sănătății umane;

h) *eveniment periculos* — eveniment care determină pericole sau care nu permite înlăturarea acestor pericole din sistemul de aprovizionare cu apă potabilă;

i) *riscul* — combinația dintre probabilitatea unui eveniment periculos și gravitatea consecințelor, în cazul în care pericolul și evenimentul periculos apar într-un sistem de aprovizionare cu apă potabilă;

j) *substanța inițială* — substanță care a fost adăugată în mod intenționat pentru producția unor materiale organice sau a unor mixturi pentru materiale pe bază de ciment;

k) *compoziția* — structura chimică a unui metal sau compoziția unui email, a unui material ceramic sau a altui material anorganic.

Art. 3. — (1) Dispozițiile prezentei ordonanțe nu se aplică:

a) apelor minerale naturale recunoscute de către Autoritatea Națională a Resurselor Minerale, în conformitate cu legislația în vigoare;

b) apelor care au proprietăți terapeutice, în sensul prevederilor legale în vigoare;

c) apelor destinate exclusiv acelor scopuri pentru care Ministerul Sănătății, prin unitățile aflate în subordine, constată că nu există nicio influență, directă sau indirectă, a calității apei asupra sănătății consumatorilor vizati;

d) apei destinate consumului uman care provine dintr-un sistem individual de aprovizionare care furnizează în medie sub 10 m³ pe zi sau care deservește mai puțin de 50 de persoane, cu excepția cazurilor în care apa este furnizată în cadrul unei activități comerciale sau publice;

e) apei folosite de operatorii din sectorul alimentar, alta decât cea utilizată în scopuri specifice ale întreprinderii cu profil alimentar.

(2) Pentru cazurile prevăzute la alin. (1) lit. d), direcția de sănătate publică județeană, respectiv a municipiului București informează, prin autoritatea administrației publice locale, populația vizată asupra exceptării, precum și cu privire la orice măsură necesară pentru a proteja sănătatea umană împotriva efectelor adverse rezultate din orice contaminare a apei destinate consumului uman. În situația în care apare un potențial pericol pentru sănătatea umană generat de calitatea acestor ape, populația vizată va primi îndrumările corespunzătoare din partea direcției de sănătate publică județene sau a municipiului București, potrivit Normelor de supraveghere, monitorizare și inspecție sanitară a calității apei potabile prevăzute la art. 23 alin. (1).

(3) Navelor maritime care desalinizează, înmagazinează, transportă sau furnizează apă ori transportă pasageri li se aplică numai prevederile art. 1—6, 9, 10, 13 și 14 și anexele nr. 1—3.

(4) Producătorii de apă potabilă îmbuteliată în recipiente respectă art. 1—5, precum și tabelele A1 și B din anexa nr. 1 la prezenta ordonanță. Cerințele minime prevăzute în tabelul A din anexa nr. 1 nu se aplică apei de izvor care intră sub incidența Normelor tehnice de exploatare și comercializare a apelor minerale naturale, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 1.020/2005, cu modificările și completările ulterioare.

(5) Furnizorilor de apă care distribuie în medie mai puțin de 10 m³ pe zi sau deservesc mai puțin de 50 de persoane în cadrul unei activități comerciale sau publice li se aplică prevederile art. 1—6, 13, 14 și 15 și anexele nr. 1—3 din prezenta ordonanță.

Art. 4. — (1) Apa potabilă trebuie să fie sanogenă și curată și să îndeplinească următoarele condiții:

a) să nu conțină microorganisme, paraziți și orice alte substanțe care, prin numărul sau concentrația lor, constituie un pericol potențial pentru sănătatea umană;

b) să fie în conformitate cu cerințele minime prevăzute în tabelele A, B și D din anexa nr. 1;

c) să respecte prevederile art. 5—14.

(2) Măsurile de aplicare a prezentei ordonanțe nu conduc în nicio situație, direct sau indirect, la deteriorarea calității apei destinate consumului uman ori la creșterea poluării apelor folosite pentru producerea apei potabile și se bazează pe principiul precauției.

(3) În conformitate cu prevederile Legii apelor nr. 107/1996, cu modificările și completările ulterioare, prevederile art. 11 alin. (3) și ale art. 367 alin. (3) din Legea serviciului de alimentare cu apă și de canalizare nr. 241/2006, republicată, cu modificările și completările ulterioare, Autoritatea Națională de Reglementare pentru Serviciile Comunitare de Utilități Publice, denumită în continuare ANRSC, realizează o evaluare a nivelurilor pierderilor de apă la nivel național și a potențialului de îmbunătățire a reducerii pierderilor de apă, prin utilizarea „indexului pierderilor din infrastructură” (ILI) sau a unei alte metode adecvate, în conformitate cu prevederile Ordinului președintelui Autorității Naționale de Reglementare pentru Serviciile Publice de Gospodărire Comunală nr. 65/2007 privind aprobarea Metodologiei de stabilire, ajustare sau modificare a prețurilor/tarifelor la serviciile publice de alimentare cu apă și de canalizare, în cazul serviciilor furnizate/prestate prin sistemele publice de alimentare cu apă și de canalizare realizate din fonduri asigurate de la bugetul local și/sau din fondurile proprii ale operatorilor, cu modificările și completările ulterioare, și cu prevederile Ordinului președintelui Autorității Naționale de Reglementare pentru Serviciile Comunitare de Utilități Publice nr. 230/2022 privind aprobarea Metodologiei de ajustare tarifară a prețurilor/tarifelor pentru serviciile publice de alimentare cu apă și de canalizare, pe baza strategiei de tarifare aferente planului de afaceri și ale Ordinului președintelui Autorității Naționale de Reglementare pentru Serviciile Comunitare de Utilități Publice nr. 231/2022 privind aprobarea Metodologiei de evaluare a modului de implementare a strategiilor de tarifare elaborate în conformitate cu Metodologia de analiză cost-beneficiu pentru investițiile în structura de apă, aprobată prin Hotărârea Guvernului nr. 677/2017.

(4) Evaluarea prevăzută la alin. (3) are în vedere aspectele relevante de sănătate publică, de mediu, precum și de natură tehnică și economică și vizează cel puțin furnizorii de apă care furnizează minimum 10.000 m³ pe zi sau care deservesc minimum 50.000 de persoane, iar rezultatele acesteia sunt transmise Comisiei Europene până la data de 12 ianuarie 2026.

(5) Furnizorii de apă au obligația să elaboreze planuri de acțiune pentru reducerea pierderilor de apă în cazul în care nivelul acestor pierderi depășește pragul stabilit de către Comisia Europeană până la 12 ianuarie 2028.

(6) În termen de 2 ani de la adoptarea pragului european pentru pierderile de apă conform alin. (4), ANRSC va prezenta Comisiei Europene un plan de acțiune cuprinzând setul de măsuri care vor fi luate pentru a reduce rata pierderilor care depășesc pragul stabilit de Comisia Europeană.

(7) Autoritatea competentă în domeniul supravegherii, monitorizării și controlului calității apei potabile este Ministerul Sănătății, prin direcțiile de sănătate publică județene și a municipiului București, și Institutul Național de Sănătate Publică.

(8) Autoritatea competentă de gospodărire a apelor este Administrația Națională „Apele Române” și unitățile aflate în subordinea acesteia.

(9) Alte autorități cu atribuții și responsabilități în domeniile reglementate de prezenta ordonanță sunt Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor prin instituțiile aflate în coordonare sau în subordine, respectiv: Administrația Națională „Apele Române”, Agenția Națională pentru Protecția Mediului și Garda Națională de Mediu, Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației, ANRSC, Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene, unitățile administrativ-teritoriale, în calitate de deținătoare ale sistemului de aprovizionare cu apă, asociațiile de dezvoltare intercomunitară, precum și furnizorii de apă, în calitate de producători și/sau distribuitori.

Art. 5. — (1) Apa potabilă trebuie să corespundă valorilor stabilite pentru parametrii prevăzuți în anexa nr. 1. În ceea ce privește parametrii prevăzuți în tabelul C din anexa nr. 1, valorile sunt stabilite în scopul monitorizării și îndeplinirii cerințelor prevăzute la art. 14.

(2) Direcțiile de sănătate publică județene, respectiv a municipiului București aprobă, cu acordul Institutului Național de Sănătate Publică, valori pentru parametrii suplimentari, care nu sunt incluși în anexa nr. 1, cu respectarea condițiilor prevăzute la art. 4 alin. (1) lit. a) acolo unde măsurile de protecție a sănătății publice pe teritoriul unui județ sau al municipiului București ori pe o parte din teritoriul acestora o impun, potrivit Normelor de supraveghere, monitorizare și inspecție sanitară a calității apei potabile și Procedurii de autorizare sanitară a producției și distribuției apei potabile.

(3) Institutul Național de Sănătate Publică propune adoptarea unui/unor parametru/parametri suplimentar(i) la nivel național, în cazul în care protecția sănătății publice impune o astfel de măsură pe teritoriul național.

(4) Parametrii suplimentari prevăzuți la alin. (2) și (3) se aprobă prin hotărâre a Guvernului având ca obiect completarea anexei nr. 1.

Art. 6. — (1) Valorile parametrilor stabilite potrivit prevederilor art. 5 pentru parametrii de calitate prevăzuți în tabelele A—D ale anexei nr. 1 trebuie respectate în următoarele puncte:

a) în cazul apei potabile furnizate printr-o rețea de distribuție, în punctul din interiorul unei incinte sau al unei unități în care apa este furnizată din robinetele folosite în mod normal pentru apa potabilă;

b) în cazul apei potabile furnizate dintr-o cisternă, în punctul în care apa curge din cisternă;

c) în cazul apei potabile îmbuteliate în sticle sau în recipiente, în punctul în care apa este îmbuteliată în sticle sau în recipiente;

d) în cazul apei potabile folosite într-o întreprindere cu profil alimentar, în punctul în care apa este utilizată în întreprinderea respectivă.

(2) Dacă se constată, prin analize de laborator, că pentru apa potabilă recoltată în punctul de conformitate prevăzut la alin. (1) lit. a) valorile parametrilor nu se încadrează în valorile stabilite în conformitate cu art. 5, având drept cauză sistemul de distribuție interioară sau întreținerea acestuia, se consideră că au fost îndeplinite obligațiile care revin furnizorului de apă potabilă în temeiul prezentului articol și art. 14 alin. (2), fără a aduce atingere art. 10 în ceea ce privește spațiile prioritare.

(3) În cazul situației prevăzute la alin. (2), dacă se constată că există riscul ca apa potabilă să nu respecte valorile parametrilor de calitate stabilite în conformitate cu art. 5, se aplică următoarele măsuri:

a) furnizorii de apă potabilă iau măsuri pentru reducerea sau eliminarea riscului de nerespectare a valorilor parametrilor precum consilierea utilizatorilor cu privire la măsurile de remediere posibile pe care le pot lua sau alte măsuri adecvate de tratare pentru a modifica natura sau proprietățile apei înainte să fie furnizată, astfel încât să se reducă sau să se elimine riscul ca apa potabilă să nu respecte valorile parametrilor după furnizare;

b) direcțiile de sănătate publică județene, respectiv a municipiului București informează și consiliază consumatorii vizați cu privire la eventualele măsuri suplimentare pe care ar trebui să le întreprindă.

Art. 7. — (1) Furnizarea, tratarea și distribuția apei destinate consumului uman fac obiectul unei abordări bazate pe riscuri care acoperă întregul lanț de aprovizionare cu apă, de la bazinul hidrografic, trecând prin captarea, tratarea, înmagazinarea și distribuția apei până la punctul de conformitate prevăzut la art. 6 alin. (1).

(2) Abordarea bazată pe riscuri include:

a) evaluarea și gestionarea riscurilor care vizează bazinele hidrografice aferente punctelor de captare a apei destinate consumului uman, potrivit prevederilor art. 8;

b) evaluarea și gestionarea riscurilor care vizează fiecare sistem de aprovizionare, care cuprinde captarea, tratarea, înmagazinarea și distribuția apei destinate consumului uman până la punctul de furnizare, efectuată de către furnizorii de apă în cadrul planurilor de siguranță a apei, potrivit prevederilor art. 9;

c) evaluarea riscurilor care vizează sistemele de distribuție interioară, în conformitate cu art. 10.

(3) În cazurile în care există constrângeri specifice determinate de situația geografică, precum distanța sau accesibilitatea limitată a zonei de aprovizionare cu apă, furnizorii de apă pot prezenta direcției de sănătate publică județene planuri de siguranță a apei adaptate condițiilor specifice, însoțite de prezentarea condițiilor limitatoare particulare, potrivit Normelor de supraveghere, monitorizare și inspecție sanitară a calității apei potabile și Procedurii de autorizare sanitară a producției și distribuției apei potabile prevăzute la art. 23 alin. (1).

(4) Responsabilitățile pentru implementarea abordării bazate pe riscuri sunt repartizate conform prevederilor alin. (5)—(7).

(5) Evaluarea și gestionarea riscurilor care vizează bazinele hidrografice aferente punctelor de captare a apei destinate consumului uman se realizează de către autoritatea competentă de gospodărire a apelor până la data de 1 iulie 2027. Evaluarea și gestionarea riscurilor se reanalizează la fiecare 6 ani, în conformitate cu prevederile art. 26 și art. 5 alin. (1) din Legea nr. 107/1996, cu modificările și completările ulterioare, și se actualizează ori de câte ori este necesar.

(6) Evaluarea și gestionarea riscurilor care vizează sistemul de aprovizionare, având la bază evaluarea și gestionarea riscurilor prevăzute la alin. (5), se realizează până la data de 1 ianuarie 2029 de către furnizorul de apă în cadrul planurilor de siguranță ale apei și este avizată de direcția de sănătate publică județeană și a municipiului București în conformitate cu prevederile Ordinului ministrului sănătății, al ministrului mediului, apelor și pădurilor și al ministrului dezvoltării, lucrărilor publice și administrației nr. 2.721/2.551/2.727/2022 privind aprobarea Cadrelor generale pentru planurile de siguranță a apei, precum și pentru stabilirea responsabilităților autorităților competente și ale producătorilor și/sau distribuitorilor de apă

privind întocmirea, evaluarea și avizarea planurilor de siguranță a apei. Evaluarea și gestionarea riscurilor se reanalizează la interval de 6 ani și se actualizează ori de câte ori este necesar.

(7) Evaluarea riscurilor care vizează sistemele de distribuție interioară se realizează până la data de 1 ianuarie 2029 de către direcțiile de sănătate publică județene și a municipiului București și Institutul Național de Sănătate Publică. Evaluarea riscurilor se reanalizează o dată la 6 ani și se actualizează ori de câte ori este necesar.

(8) Termenele prevăzute la alin. (5)—(7) nu împiedică furnizorii de apă să adopte de îndată măsuri, pentru orice risc identificat și evaluat, cu sprijinul autorităților cu atribuții și responsabilități prevăzute la art. 4 alin. (7)—(9), după caz.

Art. 8. — (1) Fără a încălca prevederile art. 21, 26, art. 5 alin. (1), art. 51, 35, art. 43 alin. (11) și (14) din Legea nr. 107/1996, cu modificările și completările ulterioare, autoritatea competentă de gospodărire a apelor se asigură că se efectuează evaluarea și gestionarea riscurilor care vizează bazinele hidrografice aferente punctelor de captare a apei destinate consumului uman.

(2) Evaluarea și gestionarea riscurilor prevăzută la alin. (1) includ următoarele elemente:

a) caracterizarea bazinelor hidrografice aferente punctelor de captare, cuprinzând:

1. identificarea și reprezentarea cartografică a bazinelor hidrografice aferente punctelor de captare;

2. reprezentarea cartografică a zonelor de protecție, în cazul în care au fost instituite astfel de zone de protecție sanitară în conformitate cu art. 5 alin. (1) din Legea nr. 107/1996, cu modificările și completările ulterioare;

3. referințele geografice ale tuturor punctelor de captare din bazinele hidrografice; autoritatea competentă de gospodărire a apelor se asigură că aceste informații sunt protejate și comunicate numai autorităților responsabile și furnizorilor de apă vizați;

4. descrierea destinației terenurilor, a apei de șiroire și a proceselor de realimentare în bazinele hidrografice aferente punctelor de captare;

b) identificarea pericolelor și a evenimentelor periculoase în bazinele hidrografice aferente punctelor de captare și o evaluare a riscurilor pe care acestea le pot prezenta pentru calitatea apei destinate consumului uman, în scopul determinării posibilelor riscuri care ar putea duce la deteriorarea calității apei, astfel încât aceasta să poată constitui un risc pentru sănătatea umană;

c) o monitorizare adecvată în apele de suprafață și/sau în apele subterane din bazinele hidrografice aferente punctelor de captare sau în apa brută, a parametrilor, substanțelor sau poluanților relevanți selectați dintre următoarele:

1. parametrii din tabelele A și B din anexa nr. 1 sau parametrii suplimentari stabiliți potrivit art. 5 alin. (2);

2. poluanții din apele subterane prevăzuți în anexa nr. 1 la Planul național de protecție a apelor subterane împotriva poluării și deteriorării, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 53/2009, cu modificările și completările ulterioare, și poluanții și indicatorii de poluare pentru care au fost definite valori-prag potrivit anexei nr. 2 la același plan;

3. substanțele prioritare și alți poluanți prevăzuți în anexa nr. 1 la Programul de eliminare treptată a evacuărilor, emisiilor și pierderilor de substanțe prioritare periculoase și alte măsuri pentru principalii poluanți, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 570/2016;

4. poluanți specifici bazinului hidrografic al unui râu, stabiliți de autoritatea competentă de gospodărire a apelor în conformitate cu prevederile Legii nr. 107/1996, cu modificările și completările ulterioare;

5. alți poluanți relevanți pentru apa destinată consumului uman, stabiliți de autoritatea competentă de gospodărire a apelor pe baza informațiilor colectate potrivit lit. b);

6. substanțe prezente în mod natural care ar putea să constituie un pericol potențial pentru sănătatea umană prin utilizarea apei destinate consumului uman;

7. substanțe și compuși incluși pe lista de supraveghere prevăzută la art. 13 alin. (8).

(3) În scopurile prevăzute la alin. (2) lit. a), autoritatea competentă de gospodărire a apelor poate utiliza informațiile colectate în conformitate cu art. 2⁶, art. 5 alin. (1) și art. 43 alin. (14) din Legea nr. 107/1996, cu modificările și completările ulterioare.

(4) În scopurile menționate la alin. (2) lit. b), autoritatea competentă de gospodărire a apelor poate utiliza analiza privind impactul activităților umane, realizată în conformitate cu art. 43 alin. (14) și (15) din Legea nr. 107/1996, cu modificările și completările ulterioare, și informațiile privind presiunile semnificative colectate în conformitate cu pct. 1.4, 1.5 și 2.3—2.5 din anexa nr. 13 la Legea nr. 107/1996, cu modificările și completările ulterioare.

(5) Autoritatea competentă de gospodărire a apelor selectează, din categoriile menționate la alin. (2) lit. c), parametrii, substanțele sau poluanții care sunt considerați relevanți în vederea monitorizării din perspectiva pericolelor și a evenimentelor periculoase identificate la alin. (2) lit. b) ori în baza informațiilor puse la dispoziție de către furnizorii de apă în conformitate cu alin. (7).

(6) În vederea unei monitorizări adecvate, astfel cum este prevăzută la alin. (2) lit. c), inclusiv pentru detectarea unor noi substanțe care sunt dăunătoare sănătății umane prin utilizarea apei destinate consumului uman, autoritatea competentă de gospodărire a apelor utilizează, după caz, monitorizarea efectuată în conformitate cu art. 2⁶ și art. 35 alin. (1), alin. (11)—(16) și alin. (2)—(5) din Legea nr. 107/1996, cu modificările și completările ulterioare, sau cu cea efectuată în conformitate cu Hotărârea Guvernului nr. 859/2016 pentru aprobarea Planului național de management actualizat aferent porțiunii din bazinul hidrografic internațional al fluviului Dunărea care este cuprinsă în teritoriul României, Hotărârea Guvernului nr. 570/2016 privind aprobarea Programului de eliminare treptată a evacuărilor, emisiilor și pierderilor de substanțe prioritar periculoase și alte măsuri pentru principalii poluanți, Hotărârea Guvernului nr. 53/2009 pentru aprobarea Planului național de protecție a apelor subterane împotriva poluării și deteriorării, cu modificările și completările ulterioare, Ordinul ministrului delegat pentru ape, păduri și piscicultură nr. 621/2014 privind aprobarea valorilor de prag pentru apele subterane din România.

(7) Furnizorii de apă care efectuează monitorizări în bazinele hidrografice aferente punctelor de captare sau în apa brută au obligația să informeze autoritățile competente de gospodărire a apelor, direcțiile de sănătate publică județene sau a municipiului București și autoritatea administrației publice locale cu privire la tendințele sau concentrațiile neobișnuite ale parametrilor, substanțelor sau poluanților monitorizați.

(8) Pe baza rezultatului evaluării riscurilor efectuate în conformitate cu alin. (2), autoritatea competentă de gospodărire a apelor se asigură că se aplică următoarele măsuri de gestionare a riscurilor în vederea prevenirii sau a controlului riscurilor identificate, acolo unde este relevant, începând cu măsurile preventive:

a) definirea și punerea în aplicare de măsuri preventive în bazinele hidrografice aferente punctelor de captare, suplimentare față de măsurile prevăzute sau aplicate în

conformitate cu art. 5 alin. (1), art. 17 lit. a²) și anexa nr. 3 pct. C din Legea nr. 107/1996, cu modificările și completările ulterioare, în situațiile în care acestea sunt necesare pentru a proteja calitatea apei destinate consumului uman, astfel:

1. măsurile preventive trebuie să fie incluse în programele de măsuri prevăzute la art. 5 din Legea nr. 107/1996, cu modificările și completările ulterioare, după caz;

2. după caz, autoritatea competentă de gospodărire a apelor se asigură că poluatorii, în cooperare cu furnizorii de apă și cu autoritățile prevăzute la art. 4 alin. (9), adoptă astfel de măsuri preventive, în conformitate cu Legea nr. 107/1996, cu modificările și completările ulterioare;

b) definirea și punerea în aplicare de măsuri de atenuare în bazinele hidrografice aferente punctelor de captare, suplimentar față de măsurile prevăzute sau aplicate în conformitate cu art. 5 alin. (1) din Legea nr. 107/1996, cu modificările și completările ulterioare, în situațiile în care acestea sunt necesare pentru a proteja calitatea apei destinate consumului uman, astfel:

1. măsurile de atenuare prevăzute la prezenta literă trebuie să fie incluse în programele de măsuri menționate la art. 5 și art. 43 alin. (18) și (19) din Legea nr. 107/1996, cu modificările și completările ulterioare, după caz;

2. după caz, autoritatea competentă de gospodărire a apelor se asigură că poluatorii, în cooperare cu furnizorii de apă și cu alte părți interesate relevante, respectiv cele menționate la art. 4 alin. (9), adoptă astfel de măsuri de atenuare în conformitate cu prevederile Legii nr. 107/1996, cu modificările și completările ulterioare;

c) asigurarea unei monitorizări adecvate a parametrilor, substanțelor sau poluanților în apele de suprafață și/sau în apele subterane, în bazinele hidrografice aferente punctelor de captare sau în apa brută care ar putea reprezenta un risc pentru sănătatea umană prin consumul de apă sau pot conduce la o deteriorare inacceptabilă a calității apei destinate consumului uman și care nu au fost luați în considerare în activitățile de monitorizare desfășurate în conformitate cu art. 2⁶ și art. 35 din Legea nr. 107/1996, cu modificările și completările ulterioare. Această monitorizare este inclusă, după caz, în programele de monitorizare menționate la art. 35 din Legea nr. 107/1996, cu modificările și completările ulterioare;

d) stabilirea sau adaptarea zonelor de protecție pentru apele subterane și apele de suprafață, astfel cum este prevăzut la art. 5 alin. (1) din Legea nr. 107/1996, cu modificările și completările ulterioare, și în Hotărârea Guvernului nr. 930/2005 pentru aprobarea Normelor speciale privind caracterul și mărimea zonelor de protecție sanitară și hidrogeologică, precum și a oricărei alte zone relevante.

(9) Autoritatea competentă de gospodărire a apelor asigură că eficacitatea oricărei măsuri prevăzute la alin. (8) este evaluată la intervale de 3 ani de la data realizării evaluării riscurilor și gestionarea riscurilor care vizează bazinele hidrografice aferente punctelor de captare a apei destinate consumului uman, în conformitate cu prevederile art. 44¹ alin. (3) din Legea nr. 107/1996, cu modificările și completările ulterioare.

(10) Autoritatea competentă de gospodărire a apelor, furnizorii de apă și direcțiile de sănătate publică județene și a municipiului București se asigură că au acces la informațiile prevăzute la alin. (2)—(7). Furnizorii de apă care au obligația de a realiza evaluarea și gestionarea riscurilor din sistemul de aprovizionare au acces la rezultatele monitorizării obținute în temeiul alin. (2) lit. c).

(11) Pe baza informațiilor prevăzute la alin. (2)—(7), direcțiile de sănătate publică județene și a municipiului București pot:

a) să impună furnizorilor de apă să desfășoare activități suplimentare de monitorizare sau de tratare a anumitor parametri;

b) să permită furnizorilor de apă să reducă frecvența de monitorizare a unui parametru sau să elimine un parametru din lista parametrilor care trebuie monitorizați de către furnizorul de apă în conformitate cu art. 13 alin. (4) lit. a), fără ca aceștia să fie obligați să efectueze o evaluare a riscurilor care vizează sistemul de aprovizionare, cu condiția ca:

1. parametrul respectiv să nu fie un parametru-cheie prevăzut în cap. II secțiunea 1 din anexa nr. 2;

2. niciun factor care poate fi anticipat în mod rezonabil de autoritatea competentă de gospodărire a apelor să nu fie susceptibil să cauzeze deteriorarea calității apei destinate consumului uman.

(12) În situația în care unui furnizor de apă i se permite să reducă frecvența de monitorizare a unui parametru sau să elimine un parametru din lista parametrilor care trebuie monitorizați, în condițiile prevăzute la alin. (11) lit. b), autoritatea competentă de gospodărire a apelor se asigură că este efectuată o monitorizare adecvată a parametrilor respectivi în momentul reanalizării evaluării și gestionării riscurilor care vizează bazinele hidrografice aferente punctelor de captare, în conformitate cu art. 7 alin. (5).

Art. 9. — (1) Furnizorii de apă realizează periodic evaluarea și gestionarea riscurilor care vizează sistemul de aprovizionare cu apă potabilă, în cadrul planurilor de siguranță a apei în conformitate cu prevederile Ordinului ministrului sănătății, al ministrului mediului, apelor și pădurilor și al ministrului dezvoltării, lucrărilor publice și administrației nr. 2.721/2.551/2.727/2022 privind aprobarea cadrului general pentru planurile de siguranță a apei, precum și pentru stabilirea responsabilităților autorităților competente și ale producătorilor și/sau distribuitorilor de apă privind întocmirea, evaluarea și avizarea planurilor de siguranță a apei.

(2) În cadrul evaluării riscurilor sistemului de aprovizionare sunt luate în considerare:

a) rezultatele evaluării și gestionării riscurilor care vizează bazinele hidrografice aferente punctelor de captare efectuate în conformitate cu art. 8;

b) descrierea sistemului de aprovizionare de la punctul de captare, cuprinzând tratarea, înmagazinarea și distribuția apei, până la punctul de furnizare;

c) identificarea pericolelor și evenimentelor periculoase din sistemul de aprovizionare și evaluarea riscurilor pe care acestea le-ar putea prezenta pentru sănătatea umană prin utilizarea apei potabile, luând în considerare riscurile generate de schimbările climatice, de pierderi de apă și de conductele avariate.

(3) Pe baza rezultatelor evaluării riscurilor efectuate în conformitate cu alin. (2), furnizorii de apă adoptă următoarele măsuri de gestionare a riscurilor:

a) identificarea și implementarea măsurilor de control pentru prevenirea și atenuarea riscurilor identificate în sistemul de aprovizionare, care ar putea afecta calitatea apei destinate consumului uman;

b) identificarea și implementarea, în sistemul de aprovizionare, a unor măsuri de control suplimentare față de măsurile preventive, de atenuare și de monitorizare prevăzute la art. 8 alin. (8) din prezenta ordonanță sau la art. 5 alin. (1) și art. 17 lit. a²) din Legea nr. 107/1996, cu modificările și completările ulterioare, pentru riscurile care provin din bazinele hidrografice aferente punctelor de captare, care ar putea compromite calitatea apei potabile;

c) implementarea unui program operațional de monitorizare specific aprovizionării, în conformitate cu art. 13;

d) asigurarea unei dezinfecții eficiente, evidențiată prin monitorizarea dezinfectantului rezidual liber, menținerea contaminării cu produse secundare rezultate din dezinfecție la cel mai scăzut nivel posibil, fără a compromite eficiența dezinfecției, menținerea contaminării generată de substanțele chimice de tratare la cel mai scăzut nivel posibil, îndepărtarea eventualelor substanțe reziduale prezente în apă, astfel încât să nu deterioreze calitatea apei destinate consumului uman;

e) verificarea respectării prevederilor art. 11 și 12 pentru materialele, substanțele chimice de tratare și mediile filtrante care vin în contact cu apa potabilă utilizate în sistemul de aprovizionare.

(4) Pe baza rezultatelor evaluării riscurilor efectuate în conformitate cu alin. (2), furnizorii de apă, cu avizul direcției de sănătate publică județene/a municipiului București:

a) pot reduce frecvența de monitorizare a unui parametru sau pot elimina un parametru din lista parametrilor care trebuie monitorizați, cu excepția parametrilor-cheie cuprinși în anexa nr. 2 cap. II secțiunea 1 pct. 1, dacă direcția de sănătate publică județeană și/sau a municipiului București, în urma analizei istoricului de monitorizare și a evaluării riscurilor, apreciază că reducerea frecvenței de monitorizare nu compromite calitatea apei destinate consumului uman:

1. pe baza analizei unui parametru în apa brută, în conformitate cu evaluarea riscurilor pentru bazinele hidrografice aferente punctelor de captare, astfel cum este prevăzut la art. 8 alin. (1)—(6);

2. în cazul în care un parametru poate rezulta numai din utilizarea unei anumite tehnici de tratare sau a unei metode de dezinfecție, iar tehnica sau metoda respectivă nu este utilizată de furnizorul de apă;

3. pe baza specificațiilor prevăzute la pct. 2 cap. III din anexa nr. 2;

b) extind lista de parametri care trebuie monitorizați în apa potabilă în conformitate cu art. 13 sau cresc frecvența de monitorizare, după caz, astfel:

1. pe baza apariției unui parametru în apa brută, în conformitate cu evaluarea riscurilor pentru bazinele hidrografice aferente punctelor de captare, astfel cum este prevăzută la art. 8 alin. (1)—(6); sau

2. pe baza specificațiilor prevăzute la pct. 1 al cap. III din anexa nr. 2.

(5) Evaluarea riscurilor care vizează sistemul de aprovizionare are în vedere parametri enumerați în anexa nr. 1, tabelele A, B și C, parametri suplimentari stabiliți în conformitate cu art. 5 alin. (2), precum și substanțele sau compușii incluși pe lista de supraveghere stabilită de Comisia Europeană.

(6) Direcția de sănătate publică județeană și/sau a municipiului București poate excepta furnizorii de apă care furnizează în medie între 10 și 100 mc/zi sau deservesc între 50 și 500 de persoane de la obligația de a realiza evaluarea și gestionarea riscurilor din sistemul de aprovizionare, dacă consideră că o astfel de exceptare nu compromite calitatea apei destinate consumului uman și se asigură că furnizorii exceptați efectuează monitorizarea periodică în conformitate cu art. 13.

Art. 10. — (1) Evaluarea riscurilor care includ sistemele de distribuție interioară vizează următoarele elemente:

a) analiza generală a riscurilor potențiale asociate sistemelor de distribuție interioară și produselor și materialelor conexe și o analiză a posibilității ca riscurile potențiale respective să afecteze calitatea apei în punctul în care aceasta este furnizată la robinetele folosite pentru apa potabilă, fără a implica o analiză

a proprietăților individuale, realizată de Institutul Național de Sănătate Publică;

b) monitorizarea parametrilor enumerați în tabelul D din anexa nr. 1, în spațiile în care au fost identificate riscuri specifice pentru calitatea apei și sănătatea umană, în timpul analizei generale efectuate în temeiul lit. a). În ceea ce privește *Legionella* sau plumbul, monitorizarea va fi concentrată asupra spațiilor prioritare.

(2) În ceea ce privește riscul determinat de plumb, informațiile necesare analizei se realizează într-o primă etapă pe bază de eșantionare statistică în raport cu reglementările tehnice în construcții și cu privire la materialele de construcții existente. Pe baza caracterizării realizate pe date statistice se estimează numărul general de clădiri pentru care trebuie realizată o analiză/expertiză tehnică de către inginerii de instalații.

(3) Proprietarii clădirilor private/Asociațiile de proprietari, după caz, și administratorii clădirilor publice au obligația să identifice existența componentelor din plumb utilizate la sistemele de apă potabilă aferente clădirii și să transmită informațiile către autoritatea administrației publice locale care centralizează situațiile pentru fiecare unitate administrativ-teritorială și le comunică Ministerului Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației.

(4) Autoritățile administrației publice centrale transmit informațiile prevăzute la alin. (2) direct către Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației.

(5) Formatul de culegere a datelor se stabilește prin ordin al ministrului dezvoltării, lucrărilor publice și administrației.

(6) Realizarea bazei de date și informațiile cu privire la utilizarea componentelor de plumb în sistemele de distribuție interioară a apei potabile se realizează până în anul 2027, pe baza datelor culese progresiv, furnizate de asociațiile de proprietari și administratorii clădirilor publice și transmise de către autoritățile administrației publice locale Ministerului Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației, care le centralizează și propune Guvernului implementarea de programe de finanțare pentru înlocuirea acestora.

(7) În cazul în care Institutul Național de Sănătate Publică apreciază, pe baza analizei generale realizate în condițiile alin. (1) lit. a), că există un risc pentru sănătatea umană generat de sistemele de distribuție interioară sau de produsele și materialele care sunt utilizate în contact cu apa potabilă din sistemele de distribuție interioară sau în cazul în care monitorizarea efectuată în conformitate cu alin. (1) lit. b) pentru *Legionella* și plumb demonstrează că parametrii valorici nu sunt îndepliniți se stabilesc măsurile corespunzătoare pentru a elimina sau a reduce riscul legat de nerespectarea valorii parametrilor prevăzuți în tabelul D din anexa nr. 1. În cazul parametrului *Legionella*, măsurile de remediere vizează cel puțin spațiile prioritare.

(8) Pentru reducerea riscurilor legate de distribuția interioară sunt luate în considerare și se aplică următoarele măsuri:

a) proprietarii/administratorii sau utilizatorii clădirilor publice, respectiv clădirilor folosite în scop public, după caz, vor realiza o evaluare a riscurilor care vizează sistemul de distribuție interioară, iar proprietarii clădirilor private, respectiv ai celor cu destinația de locuit, vor fi informați de către furnizorii de apă și direcțiile de sănătate publică județene și a municipiului București asupra posibilității de a realiza această evaluare. În acest sens, Ministerul Sănătății aprobă, în termen de 3 ani de la intrarea în vigoare a prezentei ordonanțe, prin ordin al ministrului publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, un ghid pentru evaluarea riscurilor care vizează sistemul de distribuție interioară;

b) proprietarii/administratorii spațiilor publice și private vor fi informați de către furnizorii de apă, direcțiile de sănătate publică județene și a municipiului București și/sau evaluatorii stabiliți conform ghidului prevăzut la lit. a), cu privire la măsurile pentru eliminarea sau reducerea riscurilor de nerespectare a standardelor de calitate a apei potabile induse de sistemul de distribuție interioară;

c) consumatorii vor fi informați și consiliați de către evaluatorii stabiliți conform ghidului prevăzut la lit. a) cu privire la condițiile de consum și utilizare a apei potabile, precum și cu privire la acțiunile pentru evitarea reparației riscurilor respective;

d) lucrătorii care realizează lucrări de execuție sau reparare a sistemelor de distribuție interioară responsabili cu instalarea produselor pentru construcții și a materialelor care sunt utilizate în contact cu apa potabilă au obligația de a participa la programe de specializare sau perfecționare organizate de furnizori de formare profesională autorizați potrivit Ordonanței Guvernului nr. 129/2000 privind formarea profesională a adulților, republicată, cu modificările și completările ulterioare, finanțate de către angajatori conform Legii nr. 53/2003 — Codul muncii, republicată, cu modificările și completările ulterioare. Programele vor conține module specifice privind utilizarea materialelor în contact cu apa potabilă; programele se realizează pe baza standardelor ocupaționale, aprobate conform legislației în vigoare, care cuprind competențe referitoare la utilizarea materialelor care sunt utilizate în contact cu apa potabilă;

e) direcțiile de sănătate publică județene și a municipiului București stabilesc măsuri de control și de gestionare eficiente și proporționale cu riscurile privind contaminarea cu *Legionella*, având drept scop combaterea eventualelor focare de legioneloză.

Art. 11. — (1) Pentru asigurarea unei ape sanogene și curate pentru consumul uman, materialele utilizate în contact cu apa potabilă folosite în instalațiile noi sau cele utilizate în lucrări de reparații sau de reconstrucție la instalațiile existente de captare, tratare, înmagazinare sau distribuție a apei destinate consumului uman îndeplinesc următoarele cerințe:

a) nu compromit în mod direct sau indirect protecția sănătății umane;

b) nu afectează negativ culoarea, mirosul sau gustul apei;

c) nu favorizează creșterea microbiană;

d) nu eliberează contaminanți în apă la niveluri mai mari decât este necesar scopului pentru care a fost creat materialul respectiv.

(2) Cerințele minime de igienă specifice pentru materialele utilizate în contact cu apa potabilă vor fi stabilite prin acte de punere în aplicare ale Comisiei Europene potrivit art. 11 alin. (2) din Directiva (UE) 2020/2.184 a Parlamentului European și a Consiliului privind calitatea apei destinate consumului uman.

(3) În scopul includerii sau eliminării de pe listele pozitive europene a unor substanțe inițiale, compoziții sau constituenți, operatorii economici sau autoritățile relevante trimit cereri către Agenția Europeană pentru Produse Chimice, denumită în continuare ECHA, potrivit procedurilor stabilite prin acte delegate adoptate de Comisia Europeană.

(4) Comitetul pentru evaluarea riscurilor din cadrul ECHA, instituit în temeiul art. 76 alin. (1) lit. (c) din Regulamentul (CE) nr. 1.907/2006 al Parlamentului European și al Consiliului din 18 decembrie 2006 privind înregistrarea, evaluarea, autorizarea și restricționarea substanțelor chimice (REACH), de înființare a Agenției Europene pentru Produse Chimice, de modificare a Directivei 1999/45/CE și de abrogare a Regulamentului (CEE) nr. 793/93 al Consiliului și a Regulamentului (CE) nr. 1.488/94 al Comisiei, precum și a Directivei 76/769/CEE a Consiliului și a Directivelor 91/155/CEE, 93/67/CEE, 93/105/CE și 2000/21/CE

ale Comisiei, cu modificările și completările ulterioare, adoptă un aviz cu privire la orice cerere depusă în temeiul alin. (3) în conformitate cu actele delegate ale Comisiei Europene prevăzute la art. 11 alin. (4)—(6) din Directiva (UE) 2020/2.184 a Parlamentului European și a Consiliului privind calitatea apei destinate consumului uman.

(5) Produsele aprobate în conformitate cu cerințele minime de igienă specifice prevăzute la alin. (2) îndeplinesc cerințele prevăzute la alin. (1).

(6) Comisiile pentru produse, materiale, substanțe chimice/amestecuri și echipamente utilizate în contact cu apa potabilă, stabilite potrivit Ordinului ministrului sănătății nr. 275/2012 privind aprobarea Procedurii de reglementare sanitară pentru punerea pe piață a produselor, materialelor, substanțelor chimice/amestecurilor și echipamentelor utilizate în contact cu apa potabilă, cu modificările și completările ulterioare, se asigură că sunt puse pe piață numai produse care intră în contact cu apa destinată consumului uman ce utilizează materiale finale aprobate în conformitate cu prezenta ordonanță și actele de punere în aplicare prevăzute în Directiva (UE) 2020/2.184.

(7) Produselor care fac obiectul prezentului articol li se aplică Regulamentul (UE) 2019/1.020 al Parlamentului European și al Consiliului din 20 iunie 2019 privind supravegherea pieței și conformitatea produselor și de modificare a Directivei 2004/42/CE și a Regulamentelor (CE) nr. 765/2008 și (UE) nr. 305/2011 privind supravegherea pieței și conformitatea produselor, cu modificările și completările ulterioare.

(8) Până la adoptarea actelor de punere în aplicare prevăzute la alin. (2) se aplică Procedura de reglementare sanitară pentru punerea pe piață a produselor, materialelor, substanțelor chimice/amestecurilor și echipamentelor utilizate în contact cu apa potabilă, aprobată prin Ordinul ministrului sănătății nr. 275/2012, cu modificările și completările ulterioare.

Art. 12. — (1) Substanțele chimice de tratare și mediile filtrante care sunt utilizate în contact cu apa destinată consumului uman îndeplinesc următoarele condiții:

a) nu compromit în mod direct sau indirect protecția sănătății umane;

b) nu afectează negativ culoarea, mirosul sau gustul apei;

c) nu favorizează în mod neintenționat creșterea microbiană;

d) nu contaminează apa mai mult decât este necesar pentru scopul de tratare sau filtrare;

(2) Fără a încălca Regulamentul (UE) nr. 528/2012 al Parlamentului European și al Consiliului din 22 mai 2012 privind punerea la dispoziție pe piață și utilizarea produselor biocide și Ordinul ministrului sănătății, al ministrului mediului și pădurilor și al președintelui Autorității Naționale Sanitare Veterinare și pentru Siguranța Alimentelor nr. 10/368/11/2010 privind aprobarea procedurii de avizare a produselor biocide care sunt plasate pe piață pe teritoriul României, cu modificările și completările ulterioare, comisiile pentru produse, materiale, substanțe chimice/amestecuri și echipamente utilizate în contact cu apa potabilă, pe baza standardelor relevante pentru substanțe chimice de tratare sau medii filtrante specifice, evaluează puritatea substanțelor chimice de tratare și a mediilor de filtrare și se asigură de calitatea acestora, potrivit prevederilor Ordinului ministrului sănătății nr. 275/2012, cu modificările și completările ulterioare.

(3) Evaluarea substanțelor chimice de tratare și mediilor filtrante care sunt utilizate în contact cu apa destinată consumului uman se realizează conform principiului precauției, astfel încât să nu se producă, direct sau indirect, deteriorarea calității apei destinate consumului uman ori o creștere a poluării apelor folosite pentru producerea apei potabile, potrivit prevederilor art. 4 alin. (2).

Art. 13. — (1) Monitorizarea calității apei potabile se realizează periodic de către furnizorul de apă și de către direcțiile de sănătate publică județene și a municipiului București, în conformitate cu prezentul articol și cap. I și II din anexa nr. 2, cu scopul de a verifica dacă apa furnizată consumatorilor respectă cerințele stabilite în prezenta ordonanță și valorile parametrilor stabiliți în conformitate cu art. 5. Probele de apă prelevate trebuie să fie reprezentative pentru calitatea acesteia pe întreg parcursul unui an, iar prelevarea se realizează conform Normelor de supraveghere, monitorizare și inspecție sanitară a calității apei potabile și Procedurii de autorizare sanitară a producției și distribuției apei potabile, prevăzute la art. 23 alin. (1).

(2) Furnizorii de apă potabilă asigură conformarea la parametrii de calitate, monitorizarea operațională și finanțarea monitorizării de audit a calității apei potabile.

(3) Monitorizarea calității apei potabile se realizează prin instituirea de programe de monitorizare în conformitate cu cap. I din anexa nr. 2, pentru apa destinată consumului uman.

(4) Programele de monitorizare prevăzute la alin. (3) sunt specifice furnizării, se întocmesc pe baza rezultatelor evaluării riscurilor pentru bazinele hidrografice aferente punctelor de captare și pentru sistemele de aprovizionare și cuprind următoarele elemente:

a) monitorizarea parametrilor cuprinși în tabelele A, B și C din anexa nr. 1 și a parametrilor suplimentari aprobați în conformitate cu art. 5 alin. (2) și cu anexa nr. 2. În cazul în care se realizează evaluarea riscurilor care vizează sistemul de aprovizionare, monitorizarea se realizează în conformitate cu art. 9 și cap. III din anexa nr. 2. Se exceptează parametrul/parametrii pentru care direcțiile de sănătate publică județene și/sau a municipiului București decid/decide că poate/pot fi eliminat/eliminați din lista parametrilor care trebuie monitorizați dintr-o zonă de aprovizionare cu apă potabilă în condițiile art. 8 alin. (11) lit. b), în baza informațiilor furnizate de autoritatea competentă de gospodărire a apelor către furnizorul de apă și direcțiile de sănătate publică județene și a municipiului București, sau ale art. 9 alin. (4) lit. a) pct. 2, după caz;

b) monitorizarea parametrilor prevăzuți în tabelul D din anexa nr. 1, în vederea evaluării riscurilor care vizează sistemele de distribuție interioară conform art. 10 alin. (1) lit. b);

c) monitorizarea substanțelor și compușilor incluși pe lista de supraveghere, prevăzută la alin. (8) lit. b);

d) monitorizarea destinată identificării pericolelor și a evenimentelor periculoase, potrivit art. 8 alin. (2) lit. c);

e) programele operaționale de monitorizare realizate în conformitate cu cap. I pct. 3 din anexa nr. 2.

(5) Direcțiile de sănătate publică județene și a municipiului București stabilesc locațiile pentru punctele de conformitate prevăzute la art. 6 alin. (1), cu respectarea cerințelor prevăzute în cap. IV din anexa nr. 2.

(6) Analiza parametrilor de calitate ai apei potabile se realizează de către laboratoare înregistrate la Ministerul Sănătății, în conformitate cu prevederile Ordinului ministrului sănătății nr. 764/2005 pentru aprobarea procedurii de înregistrare la Ministerul Sănătății a laboratoarelor care efectuează monitorizarea calității apei potabile în cadrul controlului oficial al apei potabile, cu modificările și completările ulterioare, respectând specificațiile din anexa nr. 3, în conformitate cu următoarele criterii:

a) pentru parametrii microbiologici prevăzuți la pct. I din anexa nr. 3 se pot utiliza metode de analiză diferite de cele precizate la respectivul punct, cu condiția să se poată demonstra că rezultatele obținute sunt cel puțin la fel de fiabile precum cele obținute prin metodele specificate la respectivul

punct din anexa nr. 3, prin transmiterea către Comisia Europeană a tuturor informațiilor relevante privind astfel de metode și echivalența acestora;

b) pentru parametri menționați la pct. II din anexa nr. 3 se poate utiliza orice metodă de analiză, cu condiția ca aceasta să îndeplinească cerințele prevăzute în respectiva anexă.

(7) În situația în care substanțe sau microorganisme pentru care nu sunt stabiliți parametri valorici în conformitate cu art. 5 se suspectează că sunt prezente într-o concentrație sau un număr care să constituie un potențial pericol pentru sănătatea umană, se vor stabili monitorizări suplimentare de către direcțiile de sănătate publică județene și/sau a municipiului București, în colaborare cu Institutul Național de Sănătate Publică, autoritatea competentă de gospodărire a apelor și/sau Agenția județeană de protecția mediului, după caz.

(8) Suplimentar față de parametri monitorizați în conformitate cu art. 5 și anexa nr. 1 se vor monitoriza substanțele sau compușii incluși pe lista de supraveghere întocmită, actualizată și adoptată de Comisia Europeană în conformitate cu prevederile art. 13 alin. 8 din Directiva (UE) 2020/2.184 și care conține substanțe sau compuși care reprezintă un motiv de preocupare pentru public sau comunitatea științifică, precum perturbatori endocrini, microplastice și substanțe farmaceutice, atunci când este probabil ca acestea să se regăsească în apa destinată consumului uman și ar putea prezenta un risc potențial pentru sănătatea umană, după cum urmează:

a) beta estradiolul și nonilfenolul fac parte din lista de supraveghere adoptată de Comisia Europeană prin Decizia de punere în aplicare (UE) 2022/679 a Comisiei din 19 ianuarie 2022 de stabilire a unei liste de supraveghere a substanțelor și compușilor ce reprezintă un motiv de preocupare legat de apa destinată consumului uman, astfel cum se prevede în Directiva (UE) 2020/2.184 a Parlamentului European și a Consiliului și se regăsesc în tabelul E din anexa nr. 1;

b) Ministerul Sănătății și Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor stabilesc, prin ordin comun, punctele relevante ale lanțului de aprovizionare cu apă și cerințele de monitorizare pentru substanțele incluse pe lista de supraveghere, luând în considerare informațiile rezultate din evaluarea riscurilor din bazinele hidrografice realizată în temeiul art. 8 alin. (1)—(7), precum și datele de monitorizare, colectate în conformitate cu Legea nr. 107/1996, cu modificările și completările ulterioare, și Hotărârea Guvernului nr. 570/2016;

c) rezultatele monitorizării substanțelor și compușilor incluși în lista de supraveghere vor fi incluse în seturile de date privind calitatea apei potabile prevăzute la art. 19 alin. (2), împreună cu rezultatele monitorizării efectuate conform prevederilor art. 8 alin. (2) lit. c);

d) în situația în care o substanță sau un compus inclus pe lista de supraveghere este identificat ca urmare a evaluării riscurilor, realizată conform art. 8 alin. (2)—(6) sau în temeiul lit. b), în concentrații care depășesc valorile stabilite în lista de supraveghere, autoritatea de gospodărire a apelor și direcția de sănătate publică județeană și/sau a municipiului București vor identifica și vor aplica cele mai adecvate dintre următoarele măsuri:

1. măsuri preventive, măsuri de atenuare sau o monitorizare adecvată în bazinele hidrografice aferente punctelor de captare sau în apa brută, astfel cum este prevăzut la art. 8 alin. (8) lit. a)—c);

2. impunerea obligației către furnizorii de apă de a monitoriza substanțele sau compușii respectivi în conformitate cu art. 8 alin. (11) lit. a);

3. impunerea, de către direcția de sănătate publică județeană și/sau a municipiului București, a obligației către furnizorii de apă de a verifica dacă tratarea este adecvată pentru atingerea valorii pentru parametrul respectiv sau de a îmbunătăți tratarea apei în acest scop;

4. măsuri de remediere în conformitate cu art. 14 alin. (8) în cazul în care există pericolul de afectare a sănătății umane;

e) metodologia pentru măsurarea microplasticilor în vederea includerii lor pe lista de supraveghere și orientările tehnice privind metodele de analiză pentru monitorizarea substanțelor perfluoroalchilate și polifluoroalchilate în cadrul parametrilor PFAS total și suma PFAS vor fi adoptate/elaborate conform dispozițiilor art. 13 alin. (6) și (7) ale Directivei (UE) 2020/2.184.

Art. 14. — (1) Neîncadrarea în valorile stabilite pentru parametrii prevăzuți la art. 5 și anexa nr. 1 este analizată de îndată de către furnizorul de apă în scopul identificării cauzei și stabilirii măsurilor de remediere, precum și de direcția de sănătate publică județeană și a municipiului București, care stabilește măsurile preventive pentru populația deservită.

(2) Dacă prin toate măsurile de remediere aplicate pentru îndeplinirea condițiilor prevăzute la art. 4 alin. (1) apa potabilă nu întrunește valorile stabilite pentru parametri în conformitate cu art. 5, exceptând situația prevăzută la art. 6 alin. (2), direcția de sănătate publică județeană, respectiv a municipiului București dispune adoptarea de urgență a măsurilor de remediere necesare restabilirii calității apei, acordând prioritate acțiunilor corective pentru parametrii al căror grad de neconformare reprezintă un pericol pentru sănătatea umană.

(3) În cazul nerespectării valorii parametrilor specifici distribuției interioare, prevăzuți în tabelul D din anexa nr. 1, măsurile de remediere le includ și pe cele stabilite la art. 10 alin. (8).

(4) Direcția de sănătate publică județeană și a municipiului București dispune interzicerea sau restricționarea utilizării apei potabile, indiferent dacă s-au înregistrat sau nu neconformități față de valorile parametrilor, dacă apa potabilă constituie un pericol pentru sănătatea umană, precum și adoptarea oricărei alte măsuri necesare pentru protejarea sănătății umane.

(5) Nerespectarea cerințelor minime referitoare la valorile parametrilor stabilite în tabelele A și B din anexa nr. 1 sau orice alt parametru considerat de direcția de sănătate publică județeană și/sau a municipiului București cu impact asupra sănătății populației aprovizionate este considerată drept un pericol potențial pentru sănătatea umană, cu excepția cazurilor în care direcția de sănătate publică consideră că nivelul de depășire a valorii parametrilor este nesemnificativ.

(6) În cazurile prevăzute la alin. (2)—(5), dacă nerespectarea valorilor parametrilor este constatată de direcția de sănătate publică ca fiind un pericol potențial pentru sănătatea publică, se impun următoarele măsuri de informare și consiliere a populației aprovizionate:

a) furnizorul de apă, cu avizul direcției de sănătate publică județene și/sau a municipiului București, informează toți consumatorii afectați cu privire la pericolul potențial pentru sănătatea umană și cu privire la cauza sa, la parametrul/parametrii neconform/neconformi și la măsurile de remediere întreprinse, care pot include măsuri de interdicție, de restricție a utilizării sau orice altă măsură;

b) furnizorul de apă, cu avizul direcției de sănătate publică județene și/sau a municipiului București, oferă consumatorilor consilierea necesară și actualizează periodic informațiile furnizate cu privire la condițiile de consum și utilizare a apei, ținând seama, în special, de grupurile populaționale cu risc crescut de afectare a sănătății în relație cu apa;

c) furnizorul de apă, cu avizul direcției de sănătate publică județene și/sau a municipiului București, informează consumatorii asupra eliminării oricărui pericol asupra sănătății și reluării furnizării de apă potabilă în condiții de siguranță.

(7) Direcția de sănătate publică județeană și a municipiului București, împreună cu furnizorul de apă, decide măsurile pe care urmează să le adopte în temeiul alin. (4) și (5), ținând cont de riscurile pentru sănătatea umană care ar putea fi provocate de o întrerupere a aprovizionării cu apă sau de restricții în utilizarea acesteia.

(8) În cazul nerespectării valorilor sau a specificațiilor pentru parametrii indicatori stabilite în anexa nr. 1 tabel C, direcția de sănătate publică județeană și a municipiului București analizează dacă neconformitatea respectivă reprezintă un risc pentru sănătatea populației, iar furnizorul de apă întreprinde măsurile de remediere pentru restabilirea calității apei destinate consumului uman, astfel încât să se asigure protejarea sănătății umane.

Art. 15. — (1) Direcțiile de sănătate publică județene și a municipiului București pot acorda, la solicitarea furnizorului de apă, derogări de la valorile parametrilor chimici prevăzuți în anexa nr. 1 tabel B sau ale parametrilor stabiliți în conformitate cu art. 5 alin. (2), până la o valoare maximă care să nu constituie un pericol potențial pentru sănătatea umană și numai în cazul în care nu există nicio alternativă de aprovizionare cu apă potabilă a populației în zona respectivă, pentru următoarele situații:

a) este utilizat un nou punct de captare a apei destinate consumului uman, cu bazinul hidrografic aferent;

b) o nouă sursă de poluare detectată în cadrul bazinului hidrografic pentru captarea apei destinate consumului uman sau parametri care au fost identificați recent;

c) o situație neprevăzută și excepțională într-o arie de captare pentru extracția apei destinate consumului uman existentă, care ar putea duce la depășiri limitate în timp ale parametrilor valorici.

(2) Derogările prevăzute la alin. (1) se acordă pe o perioadă cât mai scurtă, care nu va depăși 3 ani. Cu 60 de zile înainte de expirarea perioadei de derogare, furnizorul de apă prezintă la direcția de sănătate publică județeană și/sau a municipiului București un bilanț pe baza căruia direcția de sănătate publică constată dacă s-a înregistrat un progres semnificativ.

(3) În cazuri excepționale, stabilite în Normele de supraveghere, monitorizare și inspecție sanitară a calității apei potabile prevăzute la art. 23 alin. (1), furnizorul de apă poate solicita direcției de sănătate publică județene și/sau a municipiului București acordarea unei noi derogări în situațiile prevăzute la alin. (1) lit. a) și b). În cazul în care, direcția de sănătate publică, în urma consultării cu Institutul Național de Sănătate Publică, decide acordarea celei de-a doua derogări, Ministerul Sănătății transmite Comisiei Europene decizia de acordare a celei de-a doua derogări, însoțită de motivele care justifică decizia și bilanțul prevăzut la alin. (2) întocmit la finalul perioadei de derogare inițiale. Cea de-a doua derogare nu poate avea o durată mai mare de 3 ani.

(4) Orice derogare acordată conține următoarele informații:

a) motivele derogării;

b) parametrul pentru care se acordă derogarea, rezultatele relevante ale monitorizărilor anterioare și valoarea maximă permisă în temeiul derogării;

c) zona geografică, cantitatea de apă furnizată exprimată în mc/zi, populația vizată, eventualii operatori relevanți din sectorul alimentar care ar putea fi vizată;

d) un program de monitorizare corespunzător care să prevadă, după caz, o frecvență mai ridicată a monitorizării;

e) un rezumat al planului de măsuri de remediere ce urmează să fie întreprinse, propus de furnizorul de apă și aprobat de direcția de sănătate publică județeană și a municipiului București, care să cuprindă un calendar al lucrărilor și o estimare a costurilor, precum și dispoziții în materie de bilanț;

f) durata derogării.

(5) În cazul în care direcția de sănătate publică județeană, respectiv a municipiului București consideră că nerespectarea parametrului valoric în cauză este nesemnificativă și dacă acțiunile întreprinse potrivit prevederilor art. 14 alin. (2) permit remedierea situației în termen de cel mult 30 de zile, informațiile prevăzute la alin. (4) nu trebuie precizate în derogare. În acest caz, direcțiile de sănătate publică județene, respectiv a municipiului București stabilesc numai valoarea concentrației maxime admise a parametrilor pentru care se solicită derogarea și intervalul de timp acordat pentru remedierea situației.

(6) În cazul în care valoarea pentru orice parametru chimic prezent într-o sursă de aprovizionare cu apă nu a fost respectată pe o perioadă mai lungă de 30 de zile cumulate pe parcursul ultimelor 12 luni, nu se mai poate acorda derogare în condițiile alin. (5).

(7) Direcțiile de sănătate publică județene, respectiv a municipiului București informează, prin furnizorul de apă și/sau autoritatea administrației publice locale, în cel mai scurt termen și în mod corespunzător, populația rezidentă în zona de aprovizionare cu apă pentru care se acordă derogarea cu privire la derogare și la condițiile care o reglementează, și oferă consiliere, dacă este cazul, grupurilor de populație vulnerabile pentru care derogarea ar putea prezenta un risc deosebit. Aceste obligații nu se aplică situației prevăzute la alin. (5), cu excepția cazului în care direcția de sănătate publică județeană sau a municipiului București decide altfel.

(8) Pentru apa îmbuteliată în sticle sau recipiente nu se acordă derogări.

(9) Condițiile privind acordarea derogărilor se regăsesc în Normele de supraveghere, monitorizare și inspecție sanitară a calității apei potabile prevăzute la art. 23 alin. (1).

Art. 16. — (1) Ținând cont de principiul recuperării costurilor serviciilor de apă prevăzut la art. 80 alin. (11) din Legea nr. 107/1996, cu modificările și completările ulterioare, de principiile subsidiarității și proporționalității, de perspectivele și circumstanțele locale, regionale și culturale privind distribuția apei, autoritățile administrației publice locale și operatorii regionali de apă adoptă măsurile necesare pentru a îmbunătăți sau a menține accesul întregii populații la apa potabilă, în special a grupurilor vulnerabile și marginalizate, astfel cum sunt reglementate de Legea asistenței sociale nr. 292/2011, cu modificările și completările ulterioare, și Legea nr. 116/2002 privind prevenirea și combaterea marginalizării sociale, cu modificările ulterioare.

(2) În scopul prevăzut la alin. (1), autoritățile administrației publice locale au următoarele obligații:

a) identifică persoanele care nu au acces sau care au acces limitat la apă potabilă, inclusiv grupurile vulnerabile și marginalizate, precum și motivele pentru o lipsă de acces și transmit periodic informațiile către ANRSC care le centralizează și le transmite Ministerului Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației care integrează informațiile în Observatorul teritorial național;

b) evaluează posibilitățile de îmbunătățire a accesului pentru persoanele prevăzute la lit. a);

c) informează persoanele prevăzute la lit. a) cu privire la posibilitățile de conectare la rețeaua de distribuție sau cu privire la mijloacele alternative de acces la apa potabilă;

d) adoptă măsurile pe care le consideră necesare și adecvate pentru a asigura accesul la apă potabilă pentru grupurile vulnerabile și marginalizate.

(3) Pentru a promova utilizarea apei potabile furnizate la robinet autoritățile administrației publice locale în colaborare cu furnizorii de apă instalează în spațiile publice echipamente de exterior și interior, atunci când este fezabil din punct de vedere tehnic, într-un mod care să fie proporțional cu necesitatea unor astfel de măsuri și ținând cont de condițiile locale specifice, cum ar fi clima și geografia.

(4) Pentru promovarea utilizării apei potabile furnizate la robinet, unitățile administrativ-teritoriale și furnizorii de apă vor implementa următoarele măsuri:

a) creșterea gradului de conștientizare cu privire la cele mai apropiate echipamente de exterior sau de interior prin care se furnizează apă potabilă;

b) lansarea de campanii de informare a cetățenilor cu privire la calitatea apei potabile furnizate prin rețeaua de distribuție, prin furnizorii de apă în colaborare cu direcțiile de sănătate publică județene și a municipiului București, precum și cu unitățile administrativ-teritoriale;

c) încurajarea furnizării apei potabile în administrații și clădiri publice prin montarea de dozoare conectate la rețeaua publică de aprovizionare cu apă;

d) încurajarea furnizării gratuite sau la un preț redus, aferent serviciului, a apei potabile furnizate prin rețeaua de distribuție, pentru clienții din restaurante, cantine și servicii de catering.

(5) Îmbunătățirea accesului întregii populații la apă potabilă, inclusiv a grupurilor vulnerabile se realizează prin implementarea programelor și proiectelor de alimentare cu apă potabilă finanțate din fonduri de la bugetul de stat și fonduri europene și în conformitate cu prevederile Legii nr. 241/2006, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

Art. 17. — (1) Furnizorii de apă și direcțiile de sănătate publică județene și a municipiului București pun la dispoziția populației informații privind calitatea apei potabile, informează consumatorii despre posibilele efecte asupra sănătății și despre măsurile de remediere adoptate sau care se impun a fi adoptate de către furnizor, de autoritățile competente ori de către consumatorii în cauză. Informația trebuie să fie corectă, clară, furnizată la timp și actualizată, în conformitate cu anexa nr. 4;

(2) Toate persoanele care beneficiază de servicii de alimentare cu apă potabilă primesc la intervale regulate, cel puțin o dată pe an, de la furnizorul de apă, într-o formă potrivită și cât mai ușor accesibilă, precum facturile sau aplicațiile inteligente dezvoltate de furnizorul de apă, următoarele informații:

a) informații cu privire la calitatea apei potabile, inclusiv parametrii indicatori;

b) prețul pe litru și pe metru cub al apei potabile furnizate;

c) volumul de apă consumat de o gospodărie, cel puțin anual sau la fiecare perioadă de facturare, precum și tendințele anuale de consum în gospodărie, acolo unde este fezabil din punct de vedere tehnic, în situația în care aceste date sunt deținute de furnizorul de apă;

d) informații comparative privind consumul anual de apă al gospodăriei și consumul mediu al unei gospodării, acolo unde este fezabil și posibil;

e) site-ul/site-urile web care conține/conțin informațiile menționate în anexa nr. 4.

(3) Prevederile alin. (1) și (2) nu încalcă prevederile Hotărârii Guvernului nr. 878/2005 privind accesul publicului la informația privind mediul, cu modificările ulterioare, și ale Ordonanței Guvernului nr. 4/2010 privind instituirea Infrastructurii naționale pentru informații spațiale în România, republicată.

Art. 18. — Sursele care asigură apa în mediul rural, respectiv fântâni, puțuri de mică adâncime și captări de apă exploatare în sistem local, vor fi controlate prin prelevare de probe și analize de laborator conform Normelor de supraveghere, monitorizare și inspecție sanitară a calității apei potabile și a Procedurii de autorizare sanitară a producției și distribuției apei potabile, prevăzute la art. 23 alin. (1).

Art. 19. — (1) Până la data de 1 ianuarie 2029, pe baza datelor furnizate de către autoritățile administrației publice locale și ministerele de linie care implementează programe de investiții publice, Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației, cu suportul, după caz, al Ministerului Mediului, Apelor și Pădurilor, ANRSC și al Institutului Național de Statistică, pune la dispoziție și actualizează din 6 în 6 ani un set de date care cuprinde informații privind măsurile adoptate de către autoritățile administrației publice centrale și locale pentru îmbunătățirea accesului la apă potabilă și pentru promovarea utilizării acesteia, potrivit art. 16, și privind procentul de populație care are acces la apa destinată consumului uman. Setul de date nu include apa îmbuteliată în sticle sau recipiente.

(2) Până la data de 1 iulie 2027, Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor, prin Administrația Națională „Apele Române”, stabilește și apoi actualizează la 6 ani un set de date care conține informații legate de evaluarea și gestionarea riscurilor care vizează bazinele hidrografice aferente punctelor de captare, potrivit art. 8, care includ:

a) informații cu privire la bazinele hidrografice aferente punctelor de captare în temeiul art. 8 alin. (2) lit. a);

b) rezultatele monitorizărilor efectuate în temeiul art. 8 alin. (2) lit. c);

c) informații concise cu privire la măsurile adoptate în temeiul art. 8 alin. (8).

(3) Până la data de 1 ianuarie 2029, Ministerul Sănătății, prin Institutul Național de Sănătate Publică și direcțiile de sănătate publică județene și a municipiului București și cu suportul Ministerului Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației, stabilește și actualizează la 6 ani un set de date care conține informații legate de evaluarea riscurilor pentru sistemele de distribuție interioară, efectuată potrivit art. 10, și care includ:

a) rezultatele monitorizărilor efectuate în temeiul art. 10 alin. (1) lit. b);

b) informații concise cu privire la măsurile adoptate în conformitate cu art. 10 alin. (7) și (8), inclusiv informații privind tipul de măsuri de înlocuire a componentelor de plumb adoptate și progresele realizate în conformitate cu art. 10 alin. (6).

(4) Ministerul Sănătății și, după caz, Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor, prin Administrația Națională „Apele Române”, stabilesc și actualizează anual un set de date care conține rezultatele monitorizării în cazul depășirii valorilor parametrilor prevăzute în tabelele A și B din anexa nr. 1, colectate în conformitate cu art. 9 și 13, precum și informații cu privire la măsurile de remediere întreprinse în conformitate cu art. 14.

(5) Ministerul Sănătății și, după caz, Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor, prin Administrația Națională „Apele Române”, stabilesc și actualizează anual un set de date care conține informații privind incidentele legate de apa destinată consumului uman care au reprezentat un risc potențial pentru sănătatea umană, indiferent dacă au fost respectați sau nu parametrii valorici, în cazul în care pericolul s-a menținut timp de peste 10 zile consecutive și a afectat cel puțin 1.000 de persoane. Setul de date va cuprinde inclusiv cauzele incidentelor și măsurile de remediere întreprinse în conformitate cu art. 14.

(6) Ministerul Sănătății stabilește și actualizează anual un set de date care conține informații privind toate derogările acordate în conformitate cu art. 15 alin. (1), inclusiv informațiile prevăzute la art. 15 alin. (4).

(7) Pentru seturile de date prevăzute la alin. (1)—(6) pot fi folosite servicii de date spațiale în sensul art. 3 lit. d) din Ordonanța Guvernului nr. 4/2010 privind instituirea Infrastructurii naționale pentru informații spațiale în România, republicată.

(8) Formatul și modalitățile de prezentare a informațiilor furnizate în conformitate cu alin. (1)—(6) vor respecta modelul elaborat de Comisia Europeană prin acte de punere în aplicare, cu asigurarea accesului la date pentru Comisia Europeană, Agenția Europeană de Mediu și Centrul European de Prevenire și Control al Bolilor.

(9) Accesul public la seturile de date prevăzute în prezentul articol poate fi limitat în temeiul prevederilor art. 14 alin. (12) din Ordonanța Guvernului nr. 4/2010, republicată.

Art. 20. — Revizuirea anexelor nr. 1—3, precum și a valorii parametrului bisfenol A se realizează conform actelor delegate prevăzute la art. 20 din Directiva (UE) 2020/2.184.

Art. 21. — (1) Stabilirea și sancționarea contravențiilor la normele de igienă referitoare la aprovizionarea cu apă a populației se aplică conform dispozițiilor cap. IV din Hotărârea Guvernului nr. 857/2011 privind stabilirea și sancționarea contravențiilor la normele din domeniul sănătății publice, cu modificările și completările ulterioare.

(2) Prin Normele de supraveghere, monitorizare și inspecție sanitară a calității apei potabile prevăzute la art. 23 alin. (1) se stabilesc contravențiile și quantumul sancțiunilor pentru nerespectarea dispozițiilor prezentei ordonanțe.

Art. 22. — (1) Până la 1 ianuarie 2026, autoritățile competente prevăzute la art. 4 alin. (7)—(9) și furnizorii de apă adoptă măsurile necesare, potrivit atribuțiilor, pentru a se asigura că apa destinată consumului uman respectă valorile prevăzute în tabelul B din anexa nr. 1 pentru parametrii bisfenol A, clorat, clorit, acizi haloacetici, microcistină LR, PFAS total și suma PFAS și uraniu.

(2) Până la 1 ianuarie 2026, parametrii prevăzuți la alin. (1) vor fi monitorizați pentru a se stabili dacă sunt prezenți în concentrații care impun măsuri de remediere și vor fi asigurate mijloacele necesare pentru respectarea valorii parametrilor respectivi.

Art. 23. — (1) În termen de 120 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe vor fi aprobate, prin hotărâre a Guvernului, norme de supraveghere, monitorizare și inspecție sanitară a calității apei potabile și procedura de autorizare sanitară a producției și distribuției apei potabile.

(2) În termen de 90 de zile de la intrarea în vigoare a prezentei ordonanțe, prin ordin comun al ministrului sănătății și al ministrului mediului, apelor și pădurilor, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, se stabilesc punctele relevante ale lanțului de aprovizionare cu apă și cerințele de monitorizare pentru substanțele incluse pe lista de supraveghere, precum și cerințele de monitorizare pentru parametrii microcistină LR, uraniu, PFAS total și/sau suma PFAS.

(3) În termen de 180 de zile de la intrarea în vigoare a prezentei ordonanțe, prin ordin comun al ministrului muncii și solidarității sociale, al ministrului dezvoltării, lucrărilor publice și administrației, al ministrului sănătății și al ministrului educației, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, se stabilesc modalitățile de organizare a cursurilor de formare prevăzute la art. 10 alin. (8) lit. d).

Art. 24. — (1) La data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe se abrogă:

a) Legea nr. 458/2002 privind calitatea apei potabile, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 875 din 12 decembrie 2011, cu modificările și completările ulterioare;

b) Ordinul ministrului sănătății nr. 1.390/2018 privind constituirea Comisiei pentru avizarea metodelor alternative de analiză a parametrilor de calitate ai apei potabile, folosite în controlul oficial al apei potabile, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 940 din 7 noiembrie 2018.

(2) Trimiterile la Legea nr. 458/2002 se consideră făcute la dispozițiile corespunzătoare din prezenta ordonanță.

Art. 25. — Anexele nr. 1—4 fac parte integrantă din prezenta ordonanță.

★

Prezenta ordonanță transpune Directiva (UE) 2020/2.184 a Parlamentului European și a Consiliului din 16 decembrie 2020 privind calitatea apei destinate consumului uman (reformare), publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria L, nr. 435 din 23 decembrie 2020.

PRIM-MINISTRU
NICOLAE-IONEL CIUCĂ

Contrasemnează:
Ministrul sănătății,
Alexandru Rafila

Ministrul mediului, apelor și pădurilor,
Tánczos Barna

Ministrul dezvoltării, lucrărilor publice și administrației,
Cseke Attila-Zoltán

Ministrul investițiilor și proiectelor europene,
Marcel-Ioan Boloș

Ministrul muncii și solidarității sociale,
Marius-Constantin Budăi

p. Ministrul afacerilor externe,
Iulian Fota,
secretar de stat

CERINȚE MINIME
privind valorile parametrilor utilizați pentru a evalua calitatea apei potabile

Tabel A
Parametri microbiologici

Parametru	Valoare admisă	Unitate de măsură
Enterococi intestinali	0	număr/100 ml
<i>Escherichia coli</i> (<i>E. coli</i>)	0	număr/100 ml

Tabel A1
Parametrii microbiologici pentru apa comercializată în sticle sau în alte recipiente

Parametru	Valoare admisă	Unitate de măsură
<i>Escherichia coli</i> (<i>E. coli</i>)	0	număr/250 ml
Enterococi	0	număr/250 ml
<i>Pseudomonas aeruginosa</i>	0	număr/250 ml
Nr. de colonii la 22°C	100	număr/ml
Nr. de colonii la 37°C	25	număr/ml

Tabel B
Parametri chimici

Parametru	Valoare admisă	Unitate de măsură	Note
Acrilamida	0,1	μg/l	Nota 1
Arsen	10	μg/l	
Benzen	1,0	μg/l	
Benzo(a)piren	0,01	μg/l	
Bisfenol A	2,5	μg/l	
Bor	1,5	mg/l	Nota 2
Bromați	10	μg/l	
Cadmiu	5,0	μg/l	
Clorat	0,25	mg/l	Nota 3
Clorit	0,25	mg/l	Nota 3
Acizi haloacetici	60	μg/l	Nota 4
Crom total	25	μg/l	Nota 5
Cupru	2,0	mg/l	
Cianuri totale	50	μg/l	
1,2 dicloretan	3,0	μg/l	
Epiclorhidrină	0,1	μg/l	Nota 1
Fluoruri	1,5	mg/l	
Plumb	5	μg/l	Nota 6
Mercur	1,0	μg/l	
Microcistină-LR	1,0	μg/l	Nota 7
Nichel	20	μg/l	
Nitrați	50	mg/l	Nota 8, 9
Nitriți	0,5	mg/l	Nota 8, 9
Pesticide	0,1	μg/l	Nota 10, 11
Pesticide total	0,5	μg/l	Nota 12

Parametru	Valoare admisă	Unitate de măsură	Note
PFAS total	0,5	µg/l	Nota 13
Suma PFAS	0,1	µg/l	Nota 14
Hidrocarburi aromatice policiclice	0,1	µg/l	Nota 15
Seleniu	20	µg/l	Nota 16
Stibiu (Antimoniu)	10	µg/l	
Tetracloretenă și tricloretenă	10	µg/l	Nota 17
Trihalometani total	100	µg/l	Nota 18
Uraniu	30	µg/l	
Clorură de vinil	0,50	µg/l	Nota 19

NOTE:

1. Valoarea de 0,1 µg/l se referă la concentrația reziduală de monomer din apă, calculată conform specificațiilor privind eliberarea maximă din polimerul corespondent în contact cu apa.

2. O valoare de 2,4 mg/l se admite de către direcția de sănătate publică județeană în cazul în care administrația bazinală de apă confirmă că niveluri ridicate de bor în apele subterane se datorează condițiilor geologice sau în cazul în care sursa predominantă de apă a sistemului de aprovizionare în cauză este apa desalinizată.

3. O valoare de 0,7 mg/l se aplică în cazul în care se folosește pentru dezinfecția apei destinate consumului uman o metodă care generează clorat, în special dioxid de clor. Dacă este posibil, se urmărește atingerea unei valori mai scăzute, fără însă a afecta operațiunea de dezinfecție. Parametrul clorat se măsoară numai în cazul în care se folosesc astfel de metode de dezinfecție.

4. Acest parametru se măsoară numai când se folosesc metode de dezinfecție care pot genera acizi haloacetici. Acest parametru reprezintă suma următoarelor cinci substanțe reprezentative: acid monocloracetic, dicloracetic, tricloracetic și acid monobromoacetic și dibromoacetic.

5. Valoarea de 25 µg/l trebuie atinsă până la 1 ianuarie 2036. Până la data respectivă, valoarea aplicabilă este de 50 µg/l.

6. Valoarea de 5 µg/l trebuie atinsă până la 1 ianuarie 2036. Până la data respectivă, valoarea maximă admisă este de 10 µg/l. Începând cu 1 ianuarie 2026 trebuie să fie atinsă valoarea de 5 µg/l cel puțin la punctul de furnizare al sistemului de distribuție casnică. Pentru materialele care vin în contact cu apa potabilă se aplică valoarea de 5 µg/l la robinet, începând cu ianuarie 2025, în conformitate cu prevederile art. 11 alin. (2) lit. b) din Directiva (UE) 2020/2.184.

7. Acest parametru se măsoară doar în cazul unor înfloriri potențiale în sursa de apă (creșterea densității de celule cianobacteriene sau potențial de înflorire).

8. În plus față de valoarea parametrului se respectă condiția:

$$\frac{[\text{nitrat}]}{50} + \frac{[\text{nitrit}]}{3} \leq 1, \text{ unde concentrația în mg/l pentru nitrat (NO}_3\text{) și nitrit (NO}_2\text{) este indicată între paranteze pătrate.}$$

9. La ieșirea din stația de tratare valoarea admisă pentru parametrul nitriți este de 0,1 mg/l.

10. „Pesticide” reprezintă:

- insecticide organice;
- erbicide organice;
- fungicide organice;
- nematocide organice;
- acaricide organice;
- algicide organice;
- rodenticide organice;
- produse organice de combatere a mușgaiului;
- produse conexe (printre altele, regulatori de creștere),

împreună cu metaboliții lor, astfel cum sunt definiți la art. 3 pct. 32 din Regulamentul (CE) nr. 1.107/2009 al Parlamentului European și al Consiliului din 21 octombrie 2009 privind introducerea pe piață a produselor fitosanitare și de abrogare a Directivelor 79/117/CEE și 91/414/CEE ale Consiliului, cu modificările și completările ulterioare, care sunt considerați relevanți pentru apa destinată consumului uman.

Un metabolit al unui pesticid este considerat relevant pentru apa destinată consumului uman dacă există motive să se presupună că acesta are proprietăți intrinseci comparabile cu cele ale substanței-mamă din punctul de vedere al activității sale pesticide țintă sau că fie acesta, fie produsele sale de transformare generează un risc asupra sănătății consumatorilor.

11. Valoarea de 0,1 µg/l se aplică fiecărui pesticid în parte.

Pentru aldrin, dieldrin, heptaclor și heptaclor epoxid se aplică valoarea 0,030 µg/l.

Pentru gestionarea prezenței metaboliților nerelevanți în apa destinată consumului uman se va stabili o valoare orientativă în Normele de supraveghere, monitorizare și inspecție sanitară a calității apei potabile.

Numai pesticidele, care este probabil să fie prezente într-o anumită aprovizionare de apă, trebuie monitorizate.

Pe baza datelor raportate de statele membre, Comisia poate înființa o bază de date a pesticidelor și metaboliților relevanți, ținând seama de prezența lor posibilă în apa destinată consumului uman.

12. „Pesticide total” reprezintă suma tuturor pesticidelor, astfel cum sunt definite la nota 10, detectate și cuantificate în cadrul monitorizării.

13. „PFAS total” reprezintă totalitatea substanțelor perfluoroalchilate și polifluoroalchilate. Acest parametru va fi monitorizat începând cu 2024, pe baza orientărilor tehnice elaborate de Comisia Europeană. Pot fi analizați ambii parametri „PFAS total” și „Suma PFAS” sau doar unul dintre aceștia.

14. „Suma PFAS” înseamnă suma substanțelor perfluoroalchilate și polifluoroalchilate care sunt considerate un motiv de îngrijorare din perspectiva apei destinate consumului uman și care sunt enumerate în anexa nr. 3 pct. III. Acesta este un subset al substanțelor „PFAS total” care conțin o grupare perfluoroalchil cu 3 sau mai mulți atomi de carbon ($-C_nF_{2n}-$ unde $n \geq 3$) sau o grupă perfluoroalchiliter cu 2 sau mai mulți atomi de carbon ($-C_nF_{2n}OC_mF_{2m}-$, n și $m \geq 1$).

15. Suma următorilor compuși specificați: benzo(b)fluoranten, benzo(k)fluoranten, benzo(ghi)perilen, indeno (1,2,3-cd)piren.

16. O valoare de 30 $\mu\text{g/l}$ se admite în cazul regiunilor în care condițiile geologice ar putea duce la niveluri ridicate de seleniu în apele subterane.

17. Suma concentrațiilor acestor 2 parametri

18. Concentrația totală a THM trebuie să fie cât mai mică, fără a compromite dezinfectia.

Acest parametru reprezintă suma concentrațiilor compușilor individuali specificați: cloroform, bromoform, dibromoclorometan și bromdiclorometan.

19. Parametrul valoric de 0,5 $\mu\text{g/l}$ se referă la concentrația reziduală de monomer în apă, calculată conform specificațiilor privind eliberarea maximă din polimerul corespondent în contact cu apa.

Tabel C

Parametri indicatori

Parametru	Valoare admisă	Unitate de măsură	Note
Aluminiu	200	$\mu\text{g/l}$	
Amoniu	0,50	mg/l	
Cloruri	250	mg/l	Nota 1
<i>Clostridium perfringens</i> , inclusiv spori	0	număr/100 ml	Nota 2
Culoare	Acceptabilă pentru consumatori și fără modificări anormale		
Conductivitate	2.500	$\mu\text{S/cm}$ la 20°C	Nota 3
Clor rezidual liber	$\geq 0,1$ — $\leq 0,5$	mg/l	Nota 4, 5
Concentrația ionilor de hidrogen, respectiv pH	$\geq 6,5$ și $\leq 9,5$	unități pH	Nota 3, 6
Fier total	200	$\mu\text{g/l}$	
Mangan	50	$\mu\text{g/l}$	
Miros	Acceptabil pentru consumatori și fără modificări anormale		
Oxidabilitate	5,0	mg/l	Nota 7
Sulfat	250	mg/l	Nota 1
Sodiu	200	mg/l	
Gust	Acceptabil pentru consumatori și fără modificări anormale		
Număr de colonii la 22°C	Fără modificări anormale		
Număr de colonii la 37°C	Fără modificări anormale		
Bacterii coliforme	0	număr/100 ml	Nota 8
Carbon organic total	Fără modificări anormale		Nota 9
Turbiditate	Acceptabilă pentru consumatori și fără modificări anormale		
Duritate totală	≥ 5	grade germane	Nota 10

Apa nu ar trebui să fie agresivă sau corozivă. Acest lucru este valabil în special pentru apa care suportă un tip de tratare precum demineralizare, dedurizare, tratare prin membrană, osmoză inversă etc.)

Când apa destinată consumului uman este obținută printr-o tratare care demineralizează sau dedurizează semnificativ apa, ar putea fi adăugate săruri de calciu și magneziu pentru a condiționa apa în vederea reducerii oricărui potențial impact negativ asupra sănătății, precum și a reducerii caracterului coroziv sau agresiv al apei și pentru a îmbunătăți gustul. Direcțiile de sănătate publică pot stabili concentrații minime de calciu și magneziu sau de solide dizolvate totale în apa dedurizată sau demineralizată, ținând seama de caracteristicile apei care intră în procesele respective.

NOTE:

1. Apa nu ar trebui să fie corozivă.
 2. Se măsoară când sursa de apă este de suprafață, mixtă sau sub directa influență a apelor de suprafață, precum și în cazul în care evaluarea riscurilor indică faptul că este oportună monitorizarea.
 3. Apa nu ar trebui să fie agresivă.
 4. Sau orice alt parametru considerat reprezentativ pentru procedeul de dezinfecție
 5. Intervalul valoric al CMA trebuie respectat în rețeaua de distribuție (bransament, capăt de rețea).
 6. În cazul apei potabile îmbuteliate în sticle sau recipiente, valoarea minimă a pH-ului poate fi de 4,5 unități pH. În cazul apei îmbuteliate în sticle sau recipiente care are în mod natural un conținut ridicat de dioxid de carbon sau care este îmbogățită artificial cu acesta, valoarea minimă poate fi mai scăzută.
 7. Nu se analizează în situația în care se monitorizează parametrul COT.
 8. În cazul apei îmbuteliate în sticle sau recipiente, unitatea este numărul/250 ml.
 9. Acest parametru se măsoară numai pentru sistemele de aprovizionare care furnizează mai mult de 10.000 mc/zi.
 10. Pentru apa supusă dedurizării. Nu se aplică pentru apa potabilă îmbuteliată.
- Programele de monitorizare pentru substanțele radioactive din apa potabilă se realizează în conformitate cu prevederile Legii nr. 301/2015 privind stabilirea cerințelor de protecție a sănătății populației în ceea ce privește substanțele radioactive din apa potabilă.

Tabel D

Parametri relevanți pentru evaluarea riscurilor care vizează sistemele de distribuție casnică

Parametru	Valoare admisă	Unitate de măsură	Note
<i>Legionella</i>	< 1.000	UFC/l	1
Plumb	10	μg/l	2

NOTE:

1. Această valoare este stabilită în sensul art. 10 și 14 din ordonanță. Măsurile prevăzute la respectivele articole ar putea fi avute în vedere chiar și dacă valoarea se situează sub nivelul stabilit, de exemplu, în cazul infecțiilor izolate și în focare. În astfel de cazuri, ancheta epidemiologică trebuie să identifice/confirmă sursa infecției, iar specia de *Legionella* ar trebui identificată.
2. Această valoare este stabilită în sensul art. 10 și 14 din ordonanță. Măsurile întreprinse trebuie să conducă la atingerea valorii de 5 μg/l până la 1 ianuarie 2036.

Tabel E

Parametri incluși în lista de supraveghere potrivit Deciziei de punere în aplicare (UE) 2022/679 a Comisiei din 19 ianuarie 2022 de stabilire a unei liste de supraveghere a substanțelor și compușilor ce reprezintă un motiv de preocupare legat de apa destinată consumului uman, astfel cum se prevede în Directiva (UE) 2020/2.184 a Parlamentului European și a Consiliului [notificată cu numărul C(2022)142]

Denumirea substanței sau a compusului	Valoare ghid (orientativă)	Unitate de măsură	Limita de cuantificare ¹	Posibilă metodă de analiză
17-beta-estradiol ²	1	ng/l	≤ 1	—
Nonilfenol ³	300	ng/l	≤ 300	EN ISO 18857-2

¹ Limita de cuantificare, astfel cum este definită la art. 4 alin. (1) lit. d) din Hotărârea Guvernului nr. 570/2016.

² Numărul CAS: 50-28-2, numărul UE: 200-023-8.

³ Numărul CAS: 84852-15-3, numărul UE: 284-325-5. Aceste substanțe au fost identificate anterior ca, respectiv, CAS 25154-52-3 și 104-40-5.

ANEXA Nr. 2

MONITORIZAREA

CAPITOLUL I

Obiective generale și programe de monitorizare pentru apa destinată consumului uman

1. Programele de monitorizare instituite în temeiul art. 13 alin. (4) din ordonanță sunt întocmite astfel încât să asigure:

- a) verificarea eficacității măsurilor instituite pentru a controla riscurile la adresa sănătății umane pe tot parcursul lanțului de aprovizionare cu apă din bazinul hidrografic, de la captare la tratare, înmagazinare și distribuție, precum și îndeplinirea obiectivului la punctul de conformitate, respectiv că apa este sanogenă și curată;
- b) furnizarea informațiilor cu privire la calitatea apei potabile pentru a demonstra că sunt respectate obligațiile prevăzute la art. 4 alin. (1)—(6) din ordonanță și că sunt respectate valorile parametrilor stabiliți în conformitate cu art. 5 din ordonanță;
- c) identificarea celor mai adecvate mijloace de reducere a riscului pentru sănătatea umană.

2. Programele de monitorizare instituite în conformitate cu art. 13 din ordonanță, fie că sunt incluse în planurile de siguranță a apei întocmite în conformitate cu prevederile Ordinului ministrului sănătății, al ministrului mediului, apelor și pădurilor și al ministrului dezvoltării, lucrărilor publice și administrației nr. 2.721/2.551/2.727/2022 privind aprobarea cadrului general pentru planurile de siguranță a apei, precum și pentru stabilirea responsabilităților autorităților competente și ale producătorilor și/sau distribuitorilor de apă privind întocmirea, evaluarea și avizarea planurilor de siguranță a apei sau sunt întocmite ca atare de furnizorul de apă, includ unul sau mai multe din următoarele elemente:

a) planul de prelevare și analiză a probelor de apă pentru fiecare zonă de aprovizionare cu apă;
b) parametri pentru care se înregistrează măsurători în cadrul unui proces continuu de monitorizare, după caz;

c) în plus, programele de monitorizare pot include inspectarea de către furnizorul de apă a înregistrărilor privind funcționalitatea și întreținerea echipamentelor din stația de tratare, rezervorul de înmagazinare și rețeaua de distribuție a apei, în conformitate cu procedurile tehnice/instrucțiunile de lucru prevăzute în sistemul de management al calității, precum și inspectarea de către furnizorul de apă a zonei de captare a apei și a infrastructurii aferente tratării, depozitării și distribuției, fără a aduce atingere cerințelor de monitorizare prevăzute la art. 8 alin. (2) lit. c) și art. 10 alin. (1) lit. b) din ordonanță.

3. Programele de monitorizare includ un program operațional de monitorizare, care oferă o înțelegere rapidă a problemelor legate de performanța operațională și de calitatea apei și care permite aplicarea rapidă a măsurilor de remediere preplanificate. Programele operaționale trebuie să fie specifice aprovizionării cu apă potabilă, ținând cont de rezultatele identificării pericolelor și evenimentelor periculoase, precum și de rezultatele evaluării riscurilor care vizează sistemul de aprovizionare, scopul acestora fiind de a confirma eficacitatea tuturor măsurilor de monitorizare legate de captare, tratare, distribuție și înmagazinare.

Programul operațional de monitorizare include monitorizarea parametrului turbiditate pentru a controla la intervale regulate eficacitatea îndepărtării fizice prin procesele de filtrare, în conformitate cu valorile de referință și frecvențele indicate în tabel. Cerințele nu se aplică apelor subterane în cazul în care turbiditatea este cauzată de fier și mangan.

Parametru indicator al funcționării	Valoare de referință
Turbiditate la stația de aprovizionare cu apă	0,3 UNT în 95% din probe și niciuna care să depășească 1 UNT
Volumul (m ³) de apă distribuit sau produs în fiecare zi în interiorul unei zone de aprovizionare	Frecvența minimă de prelevare și analiză
Mai puțin sau egal cu 1.000 mc	săptămânal
Între 1.000 și 10.000 mc	zilnic
Peste 10.000 mc	continuu

Programul operațional de monitorizare include și monitorizarea următorilor parametri în apa brută pentru a controla eficacitatea proceselor de tratare împotriva riscurilor microbiologice:

Parametru	Valoare de referință	Unitate de măsură	Notă
Colifagi somatici	50 (pentru apa brută)	Unități formatoare de plăci (UFP/100 ml)	Acest parametru trebuie măsurat în cazul în care evaluarea riscurilor indică oportunitatea acestei monitorizări. În cazul în care prezența sa este constatată în apa brută în concentrații > 50 UFP/100 ml, ar trebui analizat după treptele de tratare pentru a se determina reducerea logaritmică de către barierele existente și pentru a se evalua dacă riscul de pătrundere a virusurilor patogene este ținut sub control în mod suficient.

4. Programele de monitorizare sunt evaluate în mod continuu de către furnizorii de apă și sunt actualizate ori de câte ori este nevoie și sunt avizate de către direcțiile de sănătate publică cel puțin o dată la 6 ani.

CAPITOLUL II
Parametri și frecvențe de prelevare

SECȚIUNEA 1

Lista parametrilor

1. Grupul A de parametri

Următorii parametri sunt monitorizați de furnizorul de apă cu frecvențele de monitorizare prevăzute în tabelul 1 din secțiunea 2:

a) *Escherichia coli* (*E. coli*), enterococi intestinali, bacterii coliforme, număr de colonii la 22°C, *Clostridium perfringens* (inclusiv sporii), acest parametru analizându-se în cazul sistemelor de aprovizionare cu apă din surse de suprafață sau mixte, culoare, turbiditate, gust, miros, pH, conductivitate, amoniu, nitriți, clor rezidual liber, duritate;

b) alți parametri identificați ca fiind relevanți în cadrul programului de monitorizare, respectiv parametrii suplimentari stabiliți în conformitate cu art. 5 alin. (2) din ordonanță, și, dacă este cazul, parametri identificați prin evaluarea riscurilor care vizează sistemul de aprovizionare, astfel cum se prevede la art. 9 din ordonanță și capitolul III din prezenta anexă;

c) amoniu și nitriți în cazul în care este folosită tratarea cu cloramină;

d) aluminiu și fier dacă sunt utilizate ca substanțe chimice de tratare a apei;

e) producătorul și/sau distribuitorul de apă asigură prelevarea și analizarea periodică a unei probe de apă de la ieșirea fiecărui rezervor de înmagazinare în funcțiune, pentru a verifica conformarea cu valorile parametrilor: bacterii coliforme, *E. coli*, enterococi, număr de colonii la 22°C, turbiditate și clor rezidual liber.

Escherichia coli și enterococii intestinali sunt considerați parametri-cheie și nu pot face obiectul unei reduceri a frecvenței de monitorizare în virtutea evaluării riscurilor sistemului de aprovizionare. În schimb frecvența de monitorizare poate fi crescută dacă se constată situațiile prevăzute la art. 9 alin. (4) lit. b) din ordonanță.

2. Grupul B de parametri

Pentru a determina conformitatea tuturor parametrilor la valorile stabilite în ordonanță, toți ceilalți parametri care nu sunt analizați în cadrul grupului A de parametri și care sunt stabiliți în conformitate cu art. 5 din ordonanță, cu excepția parametrilor *Legionella* și plumb, sunt monitorizați conform frecvențelor indicate în tabelul 1 din secțiunea 2, cu excepția cazului în care este fixată o frecvență diferită de prelevare pe baza evaluării riscurilor care vizează sistemul de aprovizionare realizate în conformitate cu art. 9 din ordonanță și capitolului III din prezenta anexă, în cadrul planurilor de siguranță a apei.

SECȚIUNEA a 2-a

Frecvențele de prelevare

Tabelul 1. Frecvența minimă de prelevare și de analiză pentru monitorizarea conformității

Volumul de apă distribuit sau produs zilnic într-o zonă de aprovizionare cu apă (ZAP) exprimat în m ³ (a se vedea notele 1 și 2)		Parametrii din grupul A, nr. de probe/an	Parametrii din grupul B, nr. probe/an
< 10		2 (a se vedea nota 4)	1 la 2 ani (a se vedea nota 4)
≥ 10	≤ 100	2	1 (a se vedea nota 5)
> 100	≤ 1.000	4	1
> 1.000	≤ 10.000	4 pentru primii 1.000 m ³ /zi + 3 pentru fiecare tranșă suplimentară de 1.000 m ³ /zi și fracțiune de tranșă din volumul total (a se vedea nota 3)	1 pentru primii 1.000 m ³ /zi + 1 pentru fiecare tranșă suplimentară de 4.500 m ³ /zi și fracțiune de tranșă din volumul total (a se vedea nota 3)
> 10.000	≤ 100.000		3 pentru primii 10.000 m ³ /zi + 1 pentru fiecare tranșă suplimentară de 10.000 m ³ /zi și fracțiune de tranșă din volumul total (a se vedea nota 3)
> 100.000			12 pentru primii 100.000 m ³ /zi + 1 pentru fiecare tranșă suplimentară de 25.000 m ³ /zi și fracțiune de tranșă din volumul total (a se vedea nota 3)

NOTE:

1. O zonă de aprovizionare este o zonă geografică determinată în care apa destinată consumului uman provine din una sau mai multe surse și în care calitatea apei poate fi considerată aproximativ uniformă.

2. Volumele se calculează ca medii pe parcursul unui an calendaristic. Numărul de locuitori dintr-o zonă de aprovizionare poate fi folosit în loc de volumul de apă pentru a determina frecvența minimă, pe baza unui consum de apă estimat de 200 l/(zi*persoană).

3. Frecvența indicată se calculează după cum urmează: de exemplu, $4.300 \text{ m}^3/\text{zi} = 16 \text{ probe/an}$ pentru parametrii din grupul A (4 pentru primii $1.000 \text{ m}^3/\text{zi}$ + 12 pentru $3.300 \text{ m}^3/\text{zi}$ suplimentari).

4. Frecvențele se aplică pentru furnizorii de apă individuali care furnizează mai puțin de $10 \text{ m}^3/\text{zi}$ în situația în care apa este produsă ca parte ori în scopul unei activități comerciale sau publice și atât timp cât parametrii sunt conformi cu valorile din anexa nr. 1.

5. Frecvența prelevării poate fi redusă în condițiile în care 2 ani consecutivi toți parametrii stabiliți în conformitate cu art. 5 din ordonanță sunt conformi cu valorile din anexa nr. 1, cu condiția ca toți parametrii să fie monitorizați apoi cu frecvența din prezentul tabel, cel puțin o dată la 6 ani. În situațiile în care este integrată o nouă sursă de apă în sistemul de aprovizionare sau se efectuează modificări ale sistemului respectiv, se aplică din nou monitorizarea pentru 2 ani consecutivi după care se poate decide scăderea frecvenței de monitorizare în condițiile de mai sus.

Normele de supraveghere, monitorizare și inspecție a calității apei potabile stabilesc frecvențele de monitorizare pentru monitorizarea operațională efectuată de furnizorul de apă și monitorizarea de audit efectuată de direcția de sănătate publică județeană sau a municipiului București.

CAPITOLUL III

Evaluarea și gestionarea riscurilor care vizează sistemul de aprovizionare cu apă

1. Pe baza rezultatului evaluării riscurilor care vizează sistemul de aprovizionare, astfel cum este menționată la art. 9 din ordonanță, parte a planurilor de siguranță ale apei, direcția de sănătate publică județeană/a municipiului București decide extinderea listei parametrilor avuți în vedere pentru monitorizare și mărirea frecvenței de prelevare indicate la capitolul II din prezenta anexă, pentru una sau mai multe aprovizionări cu apă potabilă, în cazul în care apare oricare dintre următoarele situații:

a) dacă se constată că lista parametrilor sau frecvența de monitorizare nu sunt suficiente pentru a îndeplini obligațiile impuse în temeiul art. 13 alin. (1) și (2);

b) dacă se constată că este necesară o monitorizare suplimentară în sensul art. 13 alin. (7) din ordonanță;

c) este necesar să se furnizeze garanții că măsurile de control al riscurilor asupra sănătății sunt eficiente, așa cum este prevăzut la pct. 1 lit. a) din capitolul I al prezentei anexe;

d) este necesar să se mărească frecvențele de prelevare în temeiul art. 8 alin. (8) lit. a) din ordonanță.

2. Pe baza rezultatului evaluării riscurilor care vizează sistemul de aprovizionare, parte a planurilor de siguranță ale apei, furnizorii de apă pot să reducă lista parametrilor de monitorizat și/sau pot reduce frecvența de prelevare indicată la capitolul II din prezenta anexă, pentru una sau mai multe zone de aprovizionare cu apă, dacă sunt îndeplinite toate condițiile următoare:

a) locul și frecvența de prelevare se stabilesc în funcție de originea parametrului, precum și în funcție de variabilitatea și tendințele pe termen lung privind concentrația acestuia, ținând seama de cerințele de conformare la punctele de conformitate, așa cum sunt prevăzute la art. 6 din ordonanță;

b) pentru a reduce frecvența minimă de prelevare a unui parametru, rezultatele obținute pe baza probelor prelevate în conformitate cu frecvența de prelevare prevăzută în normele în vigoare, pe o perioadă de cel puțin 3 ani, de la punctele de prelevare reprezentative pentru întreaga zonă de aprovizionare sunt toate mai mici de 60% din valoarea parametrului prevăzută în anexa nr. 1;

c) pentru a elimina un parametru din lista de parametri care trebuie monitorizați, rezultatele obținute pe baza probelor prelevate în conformitate cu frecvența de prelevare prevăzută în normele în vigoare, pe o perioadă de cel puțin 3 ani, de la punctele de prelevare reprezentative pentru întreaga zonă de aprovizionare, sunt toate mai mici de 30% din parametrul valoric; pentru o evaluare a tendinței pe termen lung, cel puțin o dată la 6 ani se monitorizează din nou parametrul/parametrii eliminat/eliminați, în conformitate cu dispoziția de la nota 5 la tabelul 1 din secțiunea a 2-a a prezentei anexe;

d) pentru a elimina un parametru din lista de parametri care trebuie monitorizați, decizia se bazează pe rezultatul evaluării riscurilor care ține cont de rezultatele monitorizării surselor de apă destinate consumului uman și care confirmă că sănătatea umană este protejată împotriva efectelor negative ale oricărei contaminări a apei destinate consumului uman;

e) pentru a reduce frecvența prelevării unui parametru sau pentru a elimina un parametru din lista parametrilor care trebuie monitorizați, evaluarea riscurilor trebuie să confirme că niciun factor care poate fi anticipat în mod rezonabil nu este susceptibil să provoace o deteriorare a calității apei destinate consumului uman.

3. În cazul în care rezultatele monitorizării care demonstrează că sunt îndeplinite condițiile prevăzute la pct. 2 lit. b)–e) sunt disponibile până la data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe, respectivele rezultate ale monitorizării pot fi luate în considerare începând cu această dată, pentru a adapta monitorizarea, ca urmare a evaluării riscurilor care vizează sistemul de aprovizionare. Reducerea frecvențelor de monitorizare sau eliminarea unui/unor parametru/parametri pe baza evaluării riscurilor este avizată de direcția de sănătate publică județeană și/sau a municipiului București.

CAPITOLUL IV

Metodele de prelevare a probelor și punctele de prelevare

1. Punctele de prelevare se stabilesc astfel încât să se asigure corespondența cu punctele de conformitate definite la art. 6 alin. (1) din ordonanță.

Pentru anumiți parametri pot fi prelevate probe din zona de aprovizionare sau de la stația de tratare dacă se demonstrează că nu există modificări nefavorabile ale valorilor măsurate ale parametrilor în cauză. Stabilirea planului de prelevare va avea în vedere, în măsura posibilităților, distribuția egală în timp și spațiu a probelor prelevate.

2. Prelevarea de probe la punctul de conformitate îndeplinește următoarele cerințe:

a) probele de conformitate pentru anumiți parametri chimici (în special, cupru, plumb și nichel) se iau din primul fir de apă al robinetului consumatorului. Pe durata unei zile trebuie să se preleveze, în mod aleatoriu, o probă cu un volum de 1 litru. Se pot utiliza metode alternative care necesită o perioadă fixă de stagnare și care reflectă mai bine situația la nivel național, cum ar fi cantitatea medie săptămânală utilizată de către consumatori, cu condiția ca, la nivelul zonei de aprovizionare, acest lucru să nu conducă la un număr mai redus de cazuri de neconformare decât cel obținut prin metoda momentului ales în mod aleatoriu pe durata unei zile;

b) probele de verificare a conformității parametrilor microbiologici la punctul de conformitate se prelevează și se manipulează potrivit scopului de prelevare B corespunzător standardului SR EN ISO 19458, Calitatea apei. Prelevare pentru analiză microbiologică.

3. Prelevările pentru depistarea bacteriei *Legionella* în sistemele de distribuție casnică sunt efectuate la punctele cu risc de proliferare ale bacteriei *Legionella*, la punctele reprezentative pentru expunerea sistemică la *Legionella* sau la ambele. Institutul Național de Sănătate Publică elaborează un ghid privind metodele de prelevare a probelor, inclusiv pentru *Legionella*, disponibil pe pagina web a instituției.

4. Prelevarea de probe din rețeaua de distribuție, cu excepția prelevării probelor de la robinetele consumatorilor, respectă standardul SR ISO 5667-5 Calitatea apei. Prelevare. Partea 5: Ghid pentru prelevarea apei potabile din stațiile de tratare și rețeaua de distribuție. Pentru parametri microbiologici, prelevarea de probe din rețeaua de distribuție se realizează și se manipulează potrivit scopului de prelevare A corespunzător standardului SR EN ISO 19458 Calitatea apei. Prelevare pentru analiză microbiologică.

ANEXA Nr. 3

**SPECIFICAȚII
pentru analiza parametrilor**

Metodele de analiză utilizate de laboratoarele înregistrate la Ministerul Sănătății pentru monitorizarea calității apei potabile în scopul monitorizării și demonstrării conformității cu prevederile ordonanței, cu excepția turbidității, trebuie să fie validate și documentate în conformitate cu standardul SR EN ISO/CEI 17025 „Cerințe generale pentru competența laboratoarelor de încercări și etalonări” sau cu standarde echivalente acceptate la nivel internațional și adoptate la nivel național și aplică practicile sistemului de management al calității în conformitate cu SR EN ISO/CEI 17025 sau cu alte standarde echivalente acceptate la nivel internațional.

În scopul evaluării echivalenței dintre metodele alternative și metodele prevăzute în prezenta anexă, evaluatorul prevăzut conform Ordinului ministrului sănătății nr. 764/2005, cu modificările și completările ulterioare, va utiliza standardul SR EN ISO 17994 (Calitatea apei. Cerințe pentru compararea recuperării relative a microorganismelor prin două metode cantitative) stabilit ca standardul pentru echivalența metodelor microbiologice, standardul SR EN ISO 16140 [Microbiologia lanțului alimentar. Validarea metodelor. Partea 2: Protocol pentru validarea metodelor alternative (supuse dreptului de proprietate) în raport cu o metodă de referință] sau orice alt protocol similar acceptat pe plan internațional pentru a stabili echivalența metodelor bazate pe alte principii decât utilizarea de culturi, care sunt în afara domeniului de aplicare a SR EN ISO 17994.

În lipsa unei metode de analiză care să îndeplinească caracteristicile minime de performanță stabilite la pct. II, evaluatorul prevăzut conform Ordinului ministrului sănătății nr. 764/2005, cu modificările și completările ulterioare, se asigură că monitorizarea este efectuată utilizându-se cele mai bune tehnici disponibile care nu presupun costuri excesive.

I. Metodele de analiză pentru determinarea parametrilor microbiologici

Metodele de analiză pentru parametri microbiologici sunt:

a) *Escherichia coli* (*E. coli*) și bacterii coliforme (SR EN ISO 9308-1 Calitatea apei. Numărarea *Escherichia coli* și a bacteriilor coliforme. Partea 1: Metoda filtrării prin membrană pentru ape cu conținut scăzut de bacterii sau SR EN ISO 9308-2 Calitatea apei. Numărarea de *Escherichia coli* și de bacterii coliforme. Partea 2: Metoda numărului cel mai probabil);

b) enterococi intestinali (SR EN ISO 7899-2 Calitatea apei. Identificare și numărare a enterococilor intestinali. Partea 2: Metoda prin filtrare pe membrană);

c) numărul de colonii sau de colonii microbiene heterotrofe la 22°C (SR EN ISO 6222 Calitatea apei. Numărarea microorganismelor de cultură. Numărarea coloniilor prin însămânțare în mediu de cultură nutritiv agar);

d) enumerarea microorganismelor care pot fi obținute în cultură — număr de colonii la 36°C (SR EN ISO 6222 Calitatea apei. Numărarea microorganismelor de cultură. Numărarea coloniilor prin însămânțare în mediu de cultură nutritiv agar);

e) *Clostridium perfringens*, inclusiv sporii (SR ISO 14189 Calitatea apei — Numărarea *Clostridium perfringens* — Metoda filtrării prin membrană);

f) *Legionella* (SR EN ISO 11731 Calitatea apei. Numărarea *Legionella*, pentru conformitatea cu valoarea stabilită în anexa nr. 1 tabel D);

Pentru monitorizarea aferentă evaluării riscurilor care vizează sistemul de distribuție și pentru completarea metodelor de cultură pot fi utilizate metode suplimentare, precum ISO/TS 12869 [Calitatea apei. Detectarea și cuantificarea *Legionella spp* și/sau *Legionella pneumophila* prin concentrare și amplificare genică prin reacție cantitativă în lanț a polimerazei (qPCR)], metode de cultură rapidă, metode care nu sunt bazate pe cultură și metodele moleculare, în special qPCR.

g) Colifagi somatici;

Pentru monitorizarea operațională prevăzută în anexa nr. 2 cap. I pot fi folosite SR EN ISO 10705-2 Detectarea și numărarea bacteriofagilor. Numărarea colifagilor somatici și EN ISO 10705-3 Detectarea și numărarea bacteriofagilor. Validarea metodelor de concentrare a bacteriofagelor din apă.

II. Parametrii chimici și parametrii indicatori pentru care sunt specificate caracteristicile de performanță

Parametri chimici și parametri indicatori

Pentru parametrii care figurează în tabelul 1 caracteristicile de performanță specificate constau în faptul că metoda de analiză utilizată trebuie să aibă cel puțin capacitatea de a măsura concentrații egale cu valoarea parametrului stabilită în anexa nr. 1 cu o limită de cuantificare mai mică sau egală cu 30% din valoarea-limită a parametrului în cauză, stabilită în anexa nr. 1, și o incertitudine de măsurare astfel cum se specifică în tabelul 1. Limita de cuantificare este definită la art. 4 alin. (1) lit. d) din Hotărârea Guvernului nr. 570/2016. Rezultatul se exprimă folosind cel puțin același număr de zecimale semnificative, ca în cazul valorii parametrilor analizați din tabelele B și C ale anexei nr. 1.

Incertitudinea de măsurare prevăzută în tabelul 1 nu se utilizează ca o toleranță suplimentară la valorile parametrilor stabiliți în anexa nr. 1.

Tabelul 1. Caracteristica minimă de performanță „incertitudinea de măsurare”

Parametri	Incertitudinea de măsurare (vezi nota 1) % din parametrul valoric (cu excepția pH-ului)	Note
Aluminiu	25	
Amoniu	40	
Acrilamidă	30	
Antimoniu	40	
Arsen	30	
Benzo(a)piren	50	Nota 2
Benzen	40	
Bisfenol A	50	
Bor	25	
Bromați	40	
Cadmium	25	
Cloruri	15	
Clorat	40	
Clorit	40	
Crom	30	
Cupru	25	
Cianuri totale	30	Nota 3
1,2-diclorețan	40	
Epiclorhidrină	30	
Fluoruri	20	
Acizi haloacetici (AHA)	50	
pH	0,2	Nota 4

Parametri	Incertitudinea de măsurare (vezi nota 1) % din parametrul valoric (cu excepția pH-ului)	Note
Fier	30	
Plumb	30	
Mangan	30	
Mercur	30	
Microcistină-LR	30	
Nichel	25	
Nitrați	15	
Nitriți	20	
Oxidabilitate	50	Nota 5
Pesticide	30	Nota 6
PFAS	50	
Hidrocarburi aromatice policiclice	40	Nota 7
Seleniu	40	
Sodiu	15	
Sulfat	15	
Tetracloretenă	40	Nota 8
Tricloretenă	40	Nota 8
Trihalometani — total	40	Nota 7
Carbon organic total (COT)	30	Nota 9
Turbiditate	30	Nota 10
Uraniu	30	
Clorură de vinil	50	

NOTE:

1. Incertitudinea de măsurare este valoarea absolută a parametrului care caracterizează dispersia valorilor cantitative atribuite unei mărimi măsurabile, pe baza informațiilor utilizate. Criteriul de performanță pentru incertitudinea de măsurare ($k = 2$) este procentajul din valoarea parametrului, prevăzut în tabel, sau din orice valoare mai strictă. Incertitudinea de măsurare se estimează la nivelul valorii stabilite pentru parametru, cu excepția cazului în care se prevede altfel.

2. În cazul în care valoarea incertitudinii de măsurare nu poate fi atinsă ar trebui selectate cele mai bune tehnici disponibile (până la 60%).

3. Metoda determină cantitatea totală de cianuri sub toate formele.

4. Valoarea incertitudinii de măsurare este exprimată în unități de pH.

5. Metoda de referință: SR EN ISO 8467 Calitatea apei — determinarea indicelui de permanganat.

6. Caracteristicile de performanță pentru fiecare pesticid sunt furnizate cu titlu orientativ. În cazul mai multor pesticide se pot obține valori ale incertitudinii de măsurare care coboară până la 30%, iar pentru câteva pesticide se pot admite valori mai mari, de până la 80%.

7. Caracteristicile de performanță se aplică fiecărei substanțe specificate la 25% din valoarea parametrului care figurează în tabelul B din anexa nr. 1 la ordonanță.

8. Caracteristicile de performanță se aplică fiecărei substanțe specificate la 50% din valoarea parametrului care figurează în tabelul B din anexa nr. 1 la ordonanță.

9. Incertitudinea de măsurare ar trebui să fie estimată la nivelul de 3 mg/l din carbonul organic total (COT). Pentru specificarea incertitudinii metodei de testare se utilizează SR EN 1484 Linii directe pentru determinarea TOC și a carbonului organic dizolvat (COD).

10. Incertitudinea de măsurare ar trebui să fie estimată la nivelul de 1,0 NTU (unități de turbiditate nefelometrică), în conformitate cu SR EN ISO 7027 Calitatea apei — determinarea turbidității.

III. Suma PFAS

Următoarele substanțe relevante trebuie analizate pe baza orientărilor tehnice privind metodele de analiză pentru monitorizarea substanțelor perfluoroalchilate și polifluoroalchilate elaborate conform art. 13 alin. (8) lit. e) din ordonanță:

- Acid perfluorobutanoic (PFBA)
- Acid perfluoropentanoic (PFPeA)
- Acid perfluorohexanoic (PFHxA)

- Acid perfluoroheptanoic (PFHpA)
- Acid perfluorooctanoic (PFOA)
- Acid perfluorononanoic (PFNA)
- Acid perfluorodecanoic (PFDA)
- Acid perfluoroundecanoic (PFUnDA)
- Acid perfluorododecanoic (PFDoDA)
- Acid perfluorotridecanoic (PFTrDA)
- Acid perfluorobutansulfonic (PFBS)
- Acid perfluoropentansulfonic (PFPeS)
- Acid perfluorohexansulfonic (PFHxS)
- Acid perfluoroheptansulfonic (PFHpS)
- Acid perfluorooctansulfonic (PFOS)
- Acid perfluorononansulfonic (PFNS)
- Acid perfluorodecansulfonic (PFDS)
- Acid perfluoroundecansulfonic
- Acid perfluorododecansulfonic
- Acid perfluorotridecansulfonic

Substanțele respective sunt monitorizate atunci când se concluzionează că este posibil să fie prezente într-o zonă de aprovizionare cu apă, ca urmare a evaluării și gestionării riscurilor realizate pentru bazinele hidrografice aferente punctelor de captare în conformitate cu art. 8.

ANEXA Nr. 4

INFORMAREA PUBLICULUI

A. Furnizorii de apă vor posta pe paginile lor web următoarele informații destinate publicului, consumatorii putând obține accesul la aceste informații și prin alte mijloace, pe baza unei cereri justificate:

1. Câteva date generale cu privire la furnizorul de apă, zona/zonile de aprovizionare cu apă, numărul de persoane aprovizionate, metoda de producere a apei, informații generale privind tipurile de tratare și de dezinfecție aplicate apei. Pot fi exceptate informațiile stabilite în temeiul art. 11 al Ordonanței Guvernului nr. 4/2010 privind instituirea Infrastructurii naționale pentru informații spațiale în România, republicată.

2. Cele mai recente rezultate ale monitorizării efectuate pentru parametrii din anexa nr. 1 tabelele A, B, și C aflați în portofoliul furnizorului de apă, inclusiv frecvența de monitorizare, împreună cu valorile parametrilor stabilite în conformitate cu art. 5 din ordonanță; rezultatele monitorizării nu trebuie să fie mai vechi de un an.

3. Informații cu privire la următorii parametri care nu sunt enumerați în tabelul C din anexa nr. 1 și valorile asociate:

- a) duritate;
- b) minerale, anioni, cationi dizolvați în apă:
 - calciu (Ca);
 - magneziu (Mg);
 - potasiu (K).

4. În cazul unui pericol potențial pentru sănătatea umană, confirmat de direcția de sănătate publică județeană/a municipiului București ca urmare a depășirii valorilor parametrilor stabiliți în conformitate cu art. 5 din ordonanță pentru unul sau mai mulți parametri de calitate ai apei potabile, vor fi publicate informații privind pericolul potențial pentru sănătatea umană și recomandările transmise de direcția de sănătate publică legate de sănătate și consum sau un link către un site care să ofere acces la astfel de informații.

5. Informații relevante privind evaluarea riscurilor care vizează sistemul de aprovizionare.

6. Recomandări pentru consumatori cu privire la utilizarea apei în mod responsabil, în funcție de condițiile locale, inclusiv cu privire la modul în care se poate reduce consumul de apă unde/când este cazul, precum și recomandări cu privire la modul în care se pot evita riscurile pentru sănătate cauzate de stagnările de apă.

7. Furnizorii de apă care distribuie cel puțin 10.000 m³/zi sau care deservește cel puțin 50.000 de persoane vor pune la dispoziția consumatorilor informații anuale cu privire la:

a) performanța globală a sistemului de apă din punctul de vedere al eficienței și ratele de pierdere, de îndată ce aceste informații sunt disponibile sau cel târziu la 1 ianuarie 2026;

b) regimul proprietății sistemului de aprovizionare cu apă în funcție de furnizorul de apă;

c) informații privind structura tarifului pe metru cub de apă, în cazul în care costurile sunt recuperate printr-un sistem tarifar, inclusiv costurile fixe și variabile, precum și costurile legate de măsurile luate cu privire la îmbunătățirea accesului la apă potabilă și promovarea consumului apei de la robinet, potrivit art. 16 din ordonanță, în cazul în care furnizorii de apă au luat astfel de măsuri;

d) un rezumat și statistici privind sesizările primite de furnizorii de apă de la consumatori, referitoare la aspecte care se încadrează în domeniul de aplicare al prezentei ordonanțe.

8. Pe baza unei cereri justificate, consumatorii pot primi informațiile prevăzute la pct. 1—7 prin alte mijloace în afara celor online, precum și acces la datele istorice cu vechime de până la 10 ani pentru informațiile prevăzute la pct. 2 și 3 și care nu sunt anterioare anului 2023, dacă sunt disponibile.

B. Direcțiile de sănătate publică județene și a municipiului București vor posta pe paginile web ale instituției raportul anual al calității apei potabile, precum și informațiile prevăzute la lit. A pct. 4.

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE CENTRALE

MINISTERUL JUSTIȚIEI
ADMINISTRAȚIA NAȚIONALĂ A PENITENCIARELOR

DECIZIE

privind modificarea și completarea Normelor naționale în domeniul educației, asistenței psihologice și asistenței sociale a persoanelor private de libertate, aprobate prin Decizia directorului general al Administrației Naționale a Penitenciarelor nr. 500.201/2017

Ținând cont de prevederile art. 4 alin. (2) din Regulamentul privind organizarea și desfășurarea activităților și programelor educative, de asistență psihologică și asistență socială din locurile de deținere aflate în subordinea Administrației Naționale a Penitenciarelor, aprobat prin Ordinul ministrului justiției nr. 1.322/C/2017, cu modificările și completările ulterioare, în temeiul art. 7 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 756/2016 pentru organizarea, funcționarea și atribuțiile Administrației Naționale a Penitenciarelor și pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 652/2009 privind organizarea și funcționarea Ministerului Justiției, cu completările ulterioare,

directorul general al Administrației Naționale a Penitenciarelor emite prezenta decizie.

Art. I. — Normele naționale în domeniul educației, asistenței psihologice și asistenței sociale a persoanelor private de libertate, aprobate prin Decizia directorului general al Administrației Naționale a Penitenciarelor nr. 500.201/2017, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 914 din 22 noiembrie 2017, se modifică și se completează după cum urmează:

1. La articolul 1, literele a) și d) se modifică și vor avea următorul cuprins:

„a) asumarea atribuțiilor manageriale — previziune, organizare, coordonare, motivare, control, evaluare și promovarea unei atitudini proactive în raport cu dezvoltarea funcției de reintegrare socială a pedepsei privative de libertate;

.....
d) cunoașterea drepturilor și asumarea obligațiilor ce decurg din statutul polițiștilor de penitenciare.”

2. La articolul 2, alineatul (1) se modifică și va avea următorul cuprins:

„(1) Stabilirea raportului numeric dintre personalul cu atribuții în domeniul educație, asistență psihologică și asistență socială și persoanele private de libertate se corelează cu standardele de personal pe domenii de activitate și categorii de unități penitenciare, stabilite prin decizia directorului general al Administrației Naționale a Penitenciarelor, rezultate în urma analizei nevoilor de personal de specialitate și a necesarului de personal în vederea încadrării.”

3. La articolul 3 alineatul (1), litera a) se modifică și va avea următorul cuprins:

„a) organizarea și desfășurarea pregătirii profesionale a polițiștilor de penitenciare, în conformitate cu cerințele postului și domeniul de specializare a personalului;”

4. La articolul 3 alineatul (2), literele a) și b) se modifică și vor avea următorul cuprins:

„a) existența unui stagi, destinat pregătirii inițiale a polițiștilor de penitenciare debutanți, specific activităților educative, de asistență psihologică și asistență socială;

b) organizarea anuală a unei întâlniri profesionale în vederea pregătirii continue a specialiștilor din domeniul reintegrare socială, care să fie prevăzută, după caz, cu posibilitatea creditării de către organismul profesional corespunzător: Colegiul Psihologilor din România sau Colegiul Național al Asistenților Sociali.”

5. La articolul 5 alineatul (1), litera g) se modifică și va avea următorul cuprins:

„g) informarea și consilierea profesională, medierea muncii și formarea profesională a persoanelor private de libertate, în concordanță cu evoluția pieței forței de muncă;”

6. La articolul 5 alineatul (3), litera b) se modifică și va avea următorul cuprins:

„b) numărul dosarelor de educație și asistență psihosocială constituite pentru persoanele private de libertate nou-depuse, până la finalizarea perioadei de carantină și observare.”

7. La articolul 5 alineatul (7), litera c) se modifică și va avea următorul cuprins:

„c) numărul de clase, niveluri de studii și forme de învățământ organizate la nivelul unității de deținere.”

8. La articolul 5, alineatul (10) se modifică și va avea următorul cuprins:

„(10) Indicatorul relevant pentru realizarea cerinței de la alin. (1) lit. i) este reprezentat de numărul persoanelor private de libertate incluse în activități de consiliere educațională, psihologică și/sau socială, în funcție de nevoia identificată.”

9. La articolul 5 alineatul (11), literele a) și b) se modifică și vor avea următorul cuprins:

„a) numărul persoanelor private de libertate pentru care, pe parcursul executării pedepsei, au fost întreprinse demersuri de mediere, pentru facilitarea comunicării cu mediul de suport, instituții publice și/sau organizații neguvernamentale, cu atribuții în domeniul protecției sociale;

b) numărul de informări transmise instituțiilor și administrațiilor publice locale, pentru asigurarea accesului persoanelor private de libertate la măsuri integrate de asistență socială.”

10. La articolul 6 alineatul (1), litera b) se modifică și va avea următorul cuprins:

„b) amenajarea unei biblioteci, cu asigurarea fondului de carte, în fiecare unitate de detenție.”

11. La articolul 7 alineatul (1), litera e) se modifică și va avea următorul cuprins:

„e) amenajarea și dotarea cel puțin a unui cabinet de asistență socială în fiecare unitate de detenție;”

12. La articolul 7 alineatul (7), litera a) se modifică și va avea următorul cuprins:

„a) existența cel puțin a unui cabinet de asistență socială dotat corespunzător;”

13. La articolul 8 alineatul (1), litera a) se modifică și va avea următorul cuprins:

„a) desfășurarea activității fiecărui serviciu sau birou pe baza Planului anual de management al serviciului sau al biroului;”.

14. La articolul 8, alineatul (2) se modifică și va avea următorul cuprins:

„(2) Indicatorul relevant pentru realizarea cerinței de la alin. (1) lit. a) este reprezentat de existența Planului anual de management al sectorului reintegrare socială, a Planului anual de management al serviciului sau biroului educație, precum și a Planului anual de management al serviciului sau biroului asistență psihosocială și adecvarea acestora la specificul unității de detenție.”

15. La articolul 8 alineatul (6), literele a) și b) se modifică și vor avea următorul cuprins:

„a) o întâlnire sau ședință de lucru organizată, cu frecvență lunară, de către directorul adjunct, cu personalul din subordine;

b) o întâlnire sau ședință de lucru organizată, cu frecvență lunară, de către șeful serviciului sau biroului, cu personalul din subordine;”.

16. La articolul 9 alineatul (2), litera b) se modifică și va avea următorul cuprins:

„b) numărul activităților realizate, în raport cu activitățile prevăzute în Planul anual de management al fiecărui serviciu sau birou.”

17. Articolul 10 se modifică și va avea următorul cuprins:

„ARTICOLUL 10

Controlul activităților și programelor

(1) Controlul intern al activităților și programelor educative, de asistență psihologică și asistență socială se referă la respectarea următoarelor cerințe:

a) existența Registrului de riscuri;

b) existența Planului de implementare a măsurilor de control pentru gestionarea riscurilor;

c) existența Planului anual de control intern;

d) existența Registrului de control intern.

(2) Indicatorii de performanță pentru realizarea cerinței de la alin. (1) lit. a) sunt reprezentați de:

a) identificarea/reevaluarea riscurilor semnificative, în strânsă legătură cu activitățile din cadrul obiectivelor specifice din Planul anual de management, a căror realizare ar putea fi afectată de materializarea acestora;

b) identificarea cauzelor care ar putea favoriza apariția riscurilor;

c) evaluarea riscurilor, prin estimarea probabilității de materializare, a impactului asupra activităților din cadrul obiectivelor în cazul în care acestea se materializează, ierarhizarea și prioritizarea riscurilor în funcție de toleranța la risc;

d) stabilirea strategiei de gestionare a riscurilor semnificative (răspunsului la risc).

(3) Indicatorul de performanță pentru realizarea cerinței de la alin. (1) lit. b) este identificarea/reevaluarea celor mai adecvate modalități de tratare a riscurilor semnificative reținute în Registrul riscurilor, prin măsuri de control, cu termene, responsabili de implementare și indicatori.

(4) Indicatorul de performanță pentru realizarea cerinței de la alin. (1) lit. c) este reprezentat de planificarea anuală, cu termene periodice și responsabili de implementare, a măsurilor de control stabilite în Planul de implementare a măsurilor de control pentru gestionarea riscurilor, pentru a diminua/împiedica materializarea riscurilor semnificative.

(5) Indicatorul de performanță pentru realizarea cerinței de la alin. (1) lit. d) este numărul activităților de control efectuate, în concordanță cu măsurile de control planificate în Planul anual de control intern.”

18. La articolul 11 alineatul (1), litera c) se modifică și va avea următorul cuprins:

„c) realizarea unor campanii de prevenire a criminalității și proiecte de sensibilizare a comunității, cu privire la problematica reinserției sociale a persoanelor care au executat pedepse privative de libertate.”

19. La articolul 11 alineatul (3), litera a) se modifică și va avea următorul cuprins:

„a) asigurarea condițiilor pentru organizarea activităților în comunitate, cu frecvență trimestrială, în cazul deținuților care execută pedeapsa în regim deschis sau semideschis, respectiv cu frecvență semestrială, în cazul deținuților care execută pedeapsa în regim închis;”.

20. La articolul 11 alineatul (5), litera a) se modifică și va avea următorul cuprins:

„a) numărul activităților derulate, anual, ca parte a campaniei de prevenire a criminalității și proiectelor de sensibilizare a comunității, cu privire la problematica reinserției sociale a persoanelor care au executat pedepse privative de libertate;”.

21. La articolul 11 alineatul (5), litera b) se abrogă.

22. Articolul 12 se modifică și va avea următorul cuprins:

„ARTICOLUL 12

Sferă de aplicare

Prezentele norme se aplică în cadrul penitenciarelor și penitenciarelor-spital, în funcție de specificul locului de deținere.”

23. În anexă, articolul 1 se modifică și va avea următorul cuprins:

„Art. 1. — Scopul activității directorului adjunct sau șefului serviciului educație și asistență psihosocială este reprezentat de previziunea, organizarea, coordonarea, motivarea, controlul, evaluarea demersurilor de reintegrare socială, derulate cu persoanele private de libertate, prin implicarea personalului în condițiile unui climat echilibrat și ale unei culturi organizaționale orientate către comunitate.”

24. În anexă, la articolul 4, literele b), d), f) și h) se modifică și vor avea următorul cuprins:

„b) asigură previziunea, organizarea, coordonarea, motivarea, controlul, evaluarea demersurilor educative, de asistență psihologică și asistență socială de la nivelul unității de detenție și punerea în aplicare a directivelor de acțiune în domeniul reintegrării sociale, stabilite de Administrația Națională a Penitenciarelor;

d) asigură instruirea și respectarea de către personalul din subordine a prevederilor actelor normative, a deciziilor și a instrucțiunilor Administrației Naționale a Penitenciarelor, precum și a procedurilor elaborate la nivelul unității de detenție;

f) participă la lucrările comisiilor, echipelor multidisciplinare și ale grupurilor de lucru pentru care a fost desemnat, după caz, la nivelul sectorului reintegrare socială al penitenciarului/penitenciarului-spital sau al Administrației Naționale a Penitenciarelor;

h) contribuie la întocmirea programului de desfășurare a perioadei de stagiu a polițiștilor de penitenciare debutanți aflați în subordine, prin stabilirea obiectivelor specifice, conform domeniului de competență;”.

25. În anexă, la articolul 4, literele g) și i) se abrogă.

26. În anexă, la articolul 6, literele a), b), g), h), k), o), q), s), t), u), bb), hh) și ii) se modifică și vor avea următorul cuprins:

„a) asigură previziunea, organizarea, coordonarea, motivarea, controlul, evaluarea demersurilor de reintegrare socială desfășurate la nivelul unității;

b) elaborează și pune în aplicare Planul anual de management al sectorului reintegrare socială, în concordanță cu direcțiile de acțiune ale Administrației Naționale a Penitenciarelor sau, după caz, Planul anual de management al serviciului sau biroului educație și Planul anual de management al serviciului sau biroului asistență psihosocială;

g) întocmește, verifică și avizează, după caz, prezența lunară a personalului din subordine, precum și pontajul lunar;

h) avizează sau, după caz, aprobă solicitările de concediu, învoire, recuperare ore suplimentare, formulate de personalul din subordine;

k) informează directorul unității și, după caz, șefii celorlalte servicii, birouri ori compartimente din cadrul unității, în legătură cu aspectele de interes din activitatea personalului din sectorul reintegrare socială;

o) monitorizează și verifică desfășurarea programelor elaborate sau avizate la nivelul direcției de specialitate din Administrația Națională a Penitenciarelor;

q) verifică existența și relevanța informațiilor consemnate în câmpurile corespunzătoare din Aplicația informatică de evidență a persoanelor private de libertate;

s) monitorizează desfășurarea cursurilor școlare, adresate populației carcerale;

t) monitorizează desfășurarea activităților de informare și consiliere profesională, medierea muncii și formare profesională, adresate persoanelor private de libertate;

u) asigură monitorizarea și controlul aplicării Sistemului de creditare a participării la activități și programe educative, de asistență psihologică și asistență socială, activități sociale, activități lucrative, precum și la prevenirea situațiilor de risc, în limita sa de competență;

bb) organizează, periodic, întâlniri sau ședințe de lucru la care participă personalul din subordine;

hh) constituie un fond documentar propriu, cuprinzând documente ce rezultă din aplicarea actului managerial, precum și un punct documentar care cuprinde lucrări de specialitate și legislative, accesibile personalului din subordine;

ii) întocmește necesarul de materiale, fixe, mobile și consumabile, cu consultarea șefilor serviciilor sau birourilor, și avizează rapoartele întocmite în scopul asigurării condițiilor necesare bunei desfășurări a activităților de educație, asistență psihologică și socială;

27. În anexă, la articolul 6, literele c), i) și jj) se abrogă.

28. În anexă, la articolul 6, după litera jj) se introduce o nouă literă, litera kk), cu următorul cuprins:

„kk) monitorizează punerea în aplicare a Planului anual de management al serviciului sau biroului educație, respectiv a Planului anual de management al serviciului sau biroului asistență psihosocială.”

29. În anexă, la articolul 7, litera d) se abrogă.

30. În anexă, la articolul 8, literele c), e) și k) se modifică și vor avea următorul cuprins:

„c) inițiază protocoale de colaborare cu parteneri externi, ce au ca scop organizarea și derularea unor proiecte destinate reintegrării sociale a persoanelor private de libertate;

e) organizează și asigură desfășurarea activităților în comunitate, cu persoanele private de libertate eligibile, cu frecvență trimestrială, în cazul deținuților care execută pedeapsa în regim deschis și semideschis, respectiv cu frecvență semestrială, în cazul deținuților care execută pedeapsa în regim închis;

k) sprijină procesul de reintegrare socială a persoanelor private de libertate în perioada executării pedepsei și facilitează comunicarea cu instituțiile cu rol de protecție socială, responsabile de asistența postcondamnatore a acestora.”

31. În anexă, la articolul 8, litera g) se abrogă.

32. În anexă, la articolul 9 alineatul (1), literele b) și c) se modifică și vor avea următorul cuprins:

„b) o întâlnire sau ședință de lucru organizată, cu frecvență lunară, cu personalul din subordine;

c) o activitate de control lunar privind desfășurarea demersurilor de reintegrare socială, conform Planului de control;”

33. În anexă, la articolul 9, alineatul (2) se abrogă.

34. În anexă, articolul 11 se modifică și va avea următorul cuprins:

„Art. 11. — Scopul activității șefului serviciului sau biroului asistență psihosocială este reprezentat de previziunea, organizarea, coordonarea, motivarea, controlul, evaluarea activităților și programelor de asistență psihosocială derulate cu persoanele private de libertate, prin implicarea personalului în condițiile unui climat echilibrat și ale unei culturi organizaționale orientate către comunitate.”

35. În anexă, la articolul 12, alineatul (1) se modifică și va avea următorul cuprins:

„Art. 12. — (1) Demersurile de asistență psihologică și asistență socială respectă cadrul metodologic și procedural și au ca finalitate conservarea și îmbunătățirea statusului psihosomatic pe parcursul traseului execuțional penal și creșterea șanselor de reintegrare socială postcondamnatore a persoanelor private de libertate.”

36. În anexă, la articolul 14, literele b), d) și j) se modifică și vor avea următorul cuprins:

„b) asigură previziunea, organizarea, coordonarea, motivarea, controlul, evaluarea demersurilor de asistență psihologică și de asistență socială de la nivelul unității de detenție și punerea în aplicare a directivelor de acțiune în domeniul asistenței psihosociale, stabilite de Administrația Națională a Penitenciarelor;

d) asigură respectarea, de către personalul din subordine, a prevederilor actelor normative, a ordinelor și a instrucțiunilor Ministerului Justiției, a deciziilor și îndrumărilor conducerii Administrației Naționale a Penitenciarelor, precum și a procedurilor elaborate la nivelul unității de detenție;

j) participă la lucrările comisiilor, echipelor multidisciplinare și ale grupurilor de lucru pentru care a fost desemnat, după caz, la nivelul sectorului reintegrare socială al penitenciarului/penitenciarului-spital sau al Administrației Naționale a Penitenciarelor.”

37. În anexă, la articolul 14, literele f), h) și i) se abrogă.

38. În anexă, la articolul 16, literele a), b), c), h), i), q) și w) se modifică și vor avea următorul cuprins:

„a) asigură previziunea, organizarea, coordonarea, motivarea, controlul, evaluarea demersurilor de asistență psihologică și de asistență socială desfășurate la nivelul unității;

b) întocmește, înaintează directorului adjunct sau șefului serviciului educație și asistență psihosocială Planul de management al serviciului sau biroului asistență psihosocială și îl pune în aplicare, după aprobare;

c) întocmește documentele specifice domeniului asistență psihosocială, ca parte a elaborării sistemului de control intern managerial al sectorului reintegrare socială;

h) verifică și întocmește prezența lunară a personalului din subordine;

i) avizează solicitările de concediu și învoire, recuperare ore suplimentare, formulate de personalul din subordine;

q) verifică existența și relevanța informațiilor consemnate în câmpurile corespunzătoare din Aplicația informatică de evidență a persoanelor private de libertate;

w) organizează, periodic, întâlniri sau ședințe de lucru, la care participă personalul din subordine;”.

39. În anexă, la articolul 16, literele j) și bb) se abrogă.

40. În anexă, la articolul 17, partea introductivă se modifică și va avea următorul cuprins:

„Art. 17. — Asistența persoanelor private de libertate este asigurată de către șeful serviciului sau biroului asistență psihosocială prin derularea următoarelor demersuri:”.

41. În anexă, la articolul 17, literele e) și f) se abrogă.

42. În anexă, la articolul 18, litera c) se modifică și va avea următorul cuprins:

„c) identifică oportunități și înaintează propuneri privind organizarea activităților în comunitate, cu persoanele private de libertate eligibile, cu frecvență trimestrială, în cazul deținuților care execută pedeapsa în regim deschis sau semideschis, respectiv cu frecvență semestrială, în cazul deținuților care execută pedeapsa în regim închis;”.

43. În anexă, la articolul 18, litera f) se abrogă.

44. În anexă, la articolul 19, literele c), e), f), g) și h) se modifică și vor avea următorul cuprins:

„c) o activitate de evaluare psihologică sau socială a persoanelor private de libertate, desfășurată, cu frecvență lunară, în funcție de competențe;

e) o activitate de audiență, desfășurată cu frecvență săptămânală la solicitarea persoanelor private de libertate;

f) o întâlnire sau ședință de lucru, organizată, cu frecvență lunară, cu personalul din subordine;

g) o activitate de control intern managerial privind derularea demersurilor de asistență psihologică și de asistență socială, desfășurată, cu frecvență săptămânală, conform Planului anual de control intern;

h) o întâlnire de lucru cu partenerii sociali și instituții specializate, pentru evaluarea colaborărilor, organizată anual, în colaborare cu directorul adjunct sau șeful serviciului educație și asistență psihosocială și cu șeful serviciului sau biroului educație; frecvența acestor întâlniri este prevăzută pentru întregul sector de activitate.”

45. În anexă, articolul 21 se modifică și va avea următorul cuprins:

„Art. 21. — Scopul activității șefului serviciului sau biroului educație este reprezentat de previziunea, organizarea, coordonarea, motivarea, controlul, evaluarea activităților și

programelor educative derulate cu persoanele private de libertate, motivarea personalului în condițiile unui climat organizațional echilibrat și ale unei culturi organizaționale orientate către comunitate.”

46. În anexă, la articolul 24, literele d) și j) se modifică și vor avea următorul cuprins:

„d) asigură respectarea, de către personalul din subordine, a prevederilor actelor normative, a ordinelor și a instrucțiunilor Ministerului Justiției, a deciziilor și adreselor conducerii Administrației Naționale a Penitenciarelor, precum și a procedurilor elaborate la nivelul unității de detenție;

j) participă la lucrările comisiilor, echipelor multidisciplinare și ale grupurilor de lucru pentru care a fost desemnat, după caz, la nivelul sectorului reintegrare socială al penitenciarului/penitenciarului-spital sau al Administrației Naționale a Penitenciarelor.”

47. În anexă, la articolul 24, literele f), h) și i) se abrogă.

48. În anexă, la articolul 26, literele a), b), h), i), r), t) și x) se modifică și vor avea următorul cuprins:

„a) asigură previziunea, organizarea, coordonarea, motivarea, controlul și evaluarea demersurilor de educație desfășurate la nivelul unității;

b) întocmește și înaintează directorului adjunct sau șefului serviciului educație și asistență psihosocială Planul de management al serviciului educație și îl pune în aplicare, după aprobare;

h) verifică și întocmește prezența lunară a personalului din subordine;

i) avizează solicitările de concediu și învoire, de recuperare a orelor suplimentare formulate de personalul din subordine;

r) verifică existența și relevanța informațiilor consemnate în câmpurile corespunzătoare din Aplicația informatică de evidență a persoanelor private de libertate;

t) monitorizează și verifică desfășurarea programelor, în baza manualelor de programe educative, de către personalul din subordine;

x) organizează, periodic, întâlniri sau ședințe de lucru, la care participă personalul din subordine;”.

49. În anexă, la articolul 26, literele j) și cc) se abrogă.

50. În anexă, la articolul 27, partea introductivă se modifică și va avea următorul cuprins:

„Art. 27. — Asistența persoanelor private de libertate este asigurată de către șeful serviciului sau biroului educație prin derularea următoarelor demersuri:”.

51. În anexă, la articolul 27, literele e) și f) se abrogă.

52. În anexă, la articolul 28, litera d) se modifică și va avea următorul cuprins:

„d) identifică oportunități și înaintează propuneri privind organizarea activităților în comunitate cu persoanele private de libertate eligibile, cu frecvență trimestrială, în cazul deținuților care execută pedeapsa în regim deschis sau semideschis, respectiv cu frecvență semestrială, în cazul deținuților care execută pedeapsa în regim închis;”.

53. În anexă, la articolul 28, litera g) se abrogă.

54. În anexă, la articolul 29, literele d), e), f), h) și i) se modifică și vor avea următorul cuprins:

„d) o activitate de audiență, desfășurată cu frecvență săptămânală la solicitarea persoanelor private de libertate;

e) o întâlnire sau ședință de lucru organizată, cu frecvență lunară, cu personalul din subordine;

f) o activitate de control intern managerial privind derularea demersurilor de educație organizată, cu frecvență săptămânală, conform Planului anual de control intern;

h) o activitate de identificare a unor parteneri, organizată anual, în vederea organizării unui curs de formare profesională a persoanelor private de libertate;

i) o întâlnire de lucru cu partenerii sociali și instituții specializate, pentru evaluarea colaborărilor, organizată anual, în colaborare cu directorul adjunct sau șeful serviciului educație și asistență psihosocială și cu șeful serviciului sau biroului asistență psihosocială; frecvența acestor întâlniri este prevăzută pentru întregul sector de activitate;”.

55. În anexă, la articolul 32, alineatul (1) se modifică și va avea următorul cuprins:

„Art. 32. — (1) Exercițarea profesiei este condiționată de obținerea atestatului de liberă practică în specialitatea psihologie aplicată în domeniul securității naționale sau psihologie clinică sau consiliere psihologică sau psihoterapie, emis de către Colegiul Psihologilor din România.”

56. În anexă, la articolul 32 alineatul (3), literele d), f) și g) se modifică și vor avea următorul cuprins:

„d) constituirea unui fond documentar în care să se păstreze, conform nomenclatorului arhivistic, documentația rezultată în urma exercitării activității proprii;

f) desfășurarea activității pe baza unor proceduri, instrucțiuni și/sau metodologii, care pot fi supuse, după caz, consultării Comisiei de metodologie din cadrul Colegiului Psihologilor din România;

g) respectarea măsurilor privind siguranța personalului.”

57. În anexă, la articolul 32, alineatul (4) se modifică și va avea următorul cuprins:

„(4) La nivelul unităților de deținere, psihologul își desfășoară activitatea individual sau în cadrul comisiilor legal constituite, în calitate de specialist: echipele multidisciplinare de asistență a persoanelor vulnerabile, a celor cu comportament auto și heteroagresiv, a celor cu antecedente în consumul de droguri, a celor cu afecțiuni psihice etc.”

58. În anexă, la articolul 34, literele g) și h) se abrogă.

59. În anexă, la articolul 35, alineatul (3) se modifică și va avea următorul cuprins:

„(3) Psihologul își asumă răspunderea profesională pentru calitatea muncii prestate și răspunde în fața organelor abilitate ale Colegiului Psihologilor din România.”

60. În anexă, la articolul 40 alineatul (1), literele e) și g) se modifică și vor avea următorul cuprins:

„e) consemnează datele psihologice de interes general în câmpurile specifice din Aplicația informatică de evidență a persoanelor private de libertate, conform domeniului de competență;

g) formulează concluziile și recomandările necesare pentru întocmirea Planului individualizat de evaluare și intervenție educativă și terapeutică, contribuind la stabilirea traseului execuțional al persoanelor private de libertate;”.

61. În anexă, la articolul 41 alineatul (1), literele f) și r) se abrogă.

62. În anexă, la articolul 41 alineatul (1), literele j), l), o) și p) se modifică și vor avea următorul cuprins:

„j) propune și, după caz, poate elabora noi programe de asistență psihologică, în situația în care nevoile identificate în rândul persoanelor private de libertate custodiate în unitatea penitenciară nu sunt acoperite de programele de specialitate disponibile;

l) elaborează proiecte de activitate și documentația necesară acestora și le implementează;

o) întocmește documentele necesare desfășurării lucrărilor comisiilor și participă în cadrul echipelor multidisciplinare și al grupurilor de lucru pentru care a fost desemnat, după caz, la nivelul sectorului reintegrare socială al penitenciarului/penitenciarului-spital sau al Administrației Naționale a Penitenciarelor;

p) întreprinde demersuri pentru amenajarea și intimidarea spațiilor în care se vor derula programele și activitățile de asistență psihologică;”.

63. În anexă, la articolul 41, alineatul (2) se modifică și va avea următorul cuprins:

„(2) Activitățile prevăzute la alin. (1) lit. c), d), e), g), k), l), m), n), o), q) și s) se derulează pe întreg traseul execuțional penal.”

64. În anexă, la articolul 42, litera b) se modifică și va avea următorul cuprins:

„b) consemnează informațiile și concluziile rezultate în urma evaluării finale în Aplicația informatică de evidență a persoanelor private de libertate, conform domeniului de competență;”.

65. În anexă, articolul 43 se modifică și va avea următorul cuprins:

„Art. 43. — Psihologul colaborează cu personalul unității, în cadrul echipelor multidisciplinare, și cu reprezentanții instituțiilor publice, asociațiilor și organizațiilor neguvernamentale, specializați în asistarea persoanelor private de libertate, precum și cu direcția de specialitate din cadrul Administrației Naționale a Penitenciarelor.”

66. În anexă, la articolul 44, alineatul (1) se modifică și va avea următorul cuprins:

„Art. 44. — (1) Evaluarea se face pe baza instrumentului standard de evaluare a activității deținuților și, după caz, prin aplicarea unor baterii de teste specifice puse la dispoziție de direcția de specialitate din cadrul Administrației Naționale a Penitenciarelor.”

67. În anexă, la articolul 45, alineatul (2) se modifică și va avea următorul cuprins:

„(2) Frecvența derulării proiectelor de activitate desfășurate în comunitate de către psihologi:

a) un proiect de activitate derulat în comunitate cu persoanele private de libertate eligibile, cu frecvență trimestrială, în cazul deținuților care execută pedeapsa în regim deschis sau semideschis; frecvența desfășurării este stabilită la nivelul serviciului sau biroului, nefiind obligatorie realizarea proiectului de activitate, ca standard individual, de către fiecare psiholog;

b) un proiect de activitate derulat în comunitate cu persoanele private de libertate eligibile, cu frecvență semestrială, în cazul deținuților care execută pedeapsa în regim închis; frecvența desfășurării este stabilită la nivelul serviciului sau biroului, nefiind obligatorie realizarea proiectului de activitate, ca standard individual, de către fiecare psiholog.”

68. În anexă, la articolul 48 alineatul (3), literele d), f) și g) se modifică și vor avea următorul cuprins:

„d) constituirea unui fond documentar în care să se păstreze, conform nomenclatorului arhivistic, documentația rezultată în urma exercitării activității proprii;

f) desfășurarea activității pe baza unor proceduri, instrucțiuni sau metodologii, care pot fi supuse, după caz, consultării Colegiului Național al Asistenților Sociali;

g) respectarea măsurilor privind siguranța personalului.”

69. În anexă, la articolul 49, alineatul (2) se modifică și va avea următorul cuprins:

„(2) Asistentul social întocmește fondul documentar individual în care păstrează, conform nomenclatorului arhivistic, toate instrumentele utilizate și documentele ce conțin concluziile de specialitate, pentru fiecare persoană privată de libertate evaluată sau consiliată.”

70. În anexă, la articolul 50, literele e) și f) se abrogă.

71. În anexă, la articolul 51, alineatul (3) se modifică și va avea următorul cuprins:

„(3) Asistentul social își asumă răspunderea profesională pentru calitatea activității prestate și răspunde în fața organelor abilitate ale Colegiului Național al Asistenților Sociali.”

72. În anexă, la articolul 56 alineatul (1), literele c), e) și i) se modifică și vor avea următorul cuprins:

„c) consemnează, în câmpurile specifice din Aplicația informatică de evidență a persoanelor private de libertate, informațiile rezultate în urma evaluării, potrivit domeniului de competență;

e) formulează concluziile și recomandările necesare pentru întocmirea Planului individualizat de evaluare și intervenție educativă și terapeutică, contribuind la stabilirea traseului execuțional al persoanelor private de libertate;

i) depune la fondul documentar individual, după caz, instrumentele de lucru aplicate pentru fiecare persoană privată de libertate și alte documente ce conțin concluzii de specialitate.”

73. În anexă, la articolul 57 alineatul (1), literele e), g), k) și m) se modifică și vor avea următorul cuprins:

„e) propune și, după caz, poate elabora noi programe de asistență socială, în situația în care nevoile identificate în rândul persoanelor private de libertate custodiate în unitatea penitenciară nu sunt acoperite de programele de specialitate disponibile;

g) elaborează proiecte de activitate și documentația necesară desfășurării acestora și le implementează;

k) întocmește documentele necesare desfășurării lucrărilor comisiilor și participă în cadrul echipelor multidisciplinare și al grupurilor de lucru pentru care a fost desemnat, la nivelul sectorului reintegrare socială al penitenciarului/penitenciarului-spital sau al Administrației Naționale a Penitenciarelor, după caz;

m) întreprinde demersuri pentru amenajarea și intimizarea spațiilor în care se vor derula programele și activitățile de asistență socială;”

74. În anexă, la articolul 57 alineatul (1), litera o) se abrogă.

75. În anexă, la articolul 57, alineatul (2) se modifică și va avea următorul cuprins:

„(2) Activitățile prevăzute la alin. (1) lit. c), d), e) f), g), h), i), j), k), l), m), n), p) și r) se derulează pe întreg traseul execuțional penal.”

76. În anexă, la articolul 58, litera b) se modifică și va avea următorul cuprins:

„b) consemnează informațiile și concluziile rezultate în urma evaluării finale în Aplicația informatică de evidență a persoanelor private de libertate, conform domeniului de competență;”

77. În anexă, articolul 59 se modifică și va avea următorul cuprins:

„Art. 59. — Asistentul social colaborează cu personalul unității, în cadrul echipelor multidisciplinare, și cu reprezentanții instituțiilor publice, asociațiilor și organizațiilor neguvernamentale,

specializați în asistarea persoanelor private de libertate, precum și cu personalul direcției de specialitate din cadrul Administrației Naționale a Penitenciarelor.”

78. În anexă, la articolul 61 alineatul (1), literele c) și j) se modifică și vor avea următorul cuprins:

„c) 3 ore de consiliere pe probleme sociale pe săptămână, în cazul în care au repartizate secții care custodiază persoane condamnate, sau 5 ore de consiliere pe probleme sociale pe săptămână, în cazul în care au repartizate secții în care sunt cazate persoane arestate preventiv;

g) un proiect de activitate semistructurată de asistență socială, cu frecvență trimestrială, cu un grup de participanți.”

79. În anexă, la articolul 61 alineatul (2), literele a) și b) se modifică și vor avea următorul cuprins:

„a) un proiect de activitate derulat în comunitate cu persoanele private de libertate eligibile, cu frecvență trimestrială, în cazul deținuților care execută pedeapsa în regim deschis sau semideschis; frecvența desfășurării este stabilită la nivelul serviciului sau biroului, nefiind obligatorie realizarea proiectului de activitate, ca standard individual, de către fiecare asistent social;

b) un proiect de activitate derulat în comunitate cu persoanele private de libertate eligibile, cu frecvență semestrială, în cazul deținuților care execută pedeapsa în regim închis; frecvența desfășurării este stabilită la nivelul serviciului sau biroului, nefiind obligatorie realizarea proiectului de activitate, ca standard individual, de către fiecare asistent social.”

80. În anexă, la articolul 64 alineatul (2), literele g) și h) se modifică și vor avea următorul cuprins:

„g) constituirea unui fond documentar în care să se păstreze, conform nomenclatorului arhivistic, documentația rezultată în urma exercitării activității proprii;

h) respectarea standardelor privind siguranța personalului.”

81. În anexă, la articolul 66, litera a) se modifică și va avea următorul cuprins:

„a) cunoașterea și evaluarea nevoilor și resurselor de educație ale cazurilor pe care le gestionează;”

82. În anexă, la articolul 66, literele e) și g) se abrogă.

83. În anexă, la articolul 71 alineatul (1), literele c) și f) se modifică și vor avea următorul cuprins:

„c) formulează concluziile și recomandările necesare pentru întocmirea Planului individualizat de evaluare și intervenție educativă și terapeutică, contribuind la stabilirea traseului execuțional al persoanelor private de libertate;

f) consemnează, în câmpurile specifice din Aplicația informatică de evidență a persoanelor private de libertate, informațiile de interes general, conform domeniului de competență;”

84. În anexă, la articolul 72 alineatul (1), literele a), g), l), m), q) și s) se modifică și vor avea următorul cuprins:

„a) evaluează nevoile și resursele educative, precum și progresul persoanelor private de libertate, în vederea includerii acestora în programe, prin aplicarea instrumentului standard de evaluare a activității deținuților;

g) desfășoară programele educative cuprinse în manualele elaborate la nivelul direcției de specialitate din cadrul Administrației Naționale a Penitenciarelor;

l) colaborează la desfășurarea unor programe sau activități specifice coordonate de ceilalți specialiști din sectorul reintegrare socială, precum și de către alți reprezentanți ai instituțiilor publice, asociațiilor și organizațiilor neguvernamentale;

m) elaborează proiecte de activitate, precum și documentația necesară desfășurării acestora și le implementează;

q) întocmește documentele necesare desfășurării lucrărilor comisiilor și participă în cadrul echipelor multidisciplinare și al grupurilor de lucru pentru care a fost desemnat, după caz, la nivelul sectorului reintegrare socială al penitenciarului/penitenciarului-spital sau al Administrației Naționale a Penitenciarelor;

s) întreprinde demersuri pentru amenajarea și intimizarea spațiilor în care se vor derula programele și activitățile educative;”.

85. În anexă, la articolul 73, literele a) și c) se modifică și vor avea următorul cuprins:

„a) realizează evaluarea finală;

c) consemnează informațiile și concluziile rezultate în urma evaluării finale în Aplicația informatică de evidență a persoanelor private de libertate, conform domeniului de competență;”.

86. În anexă, articolul 74 se modifică și va avea următorul cuprins:

„Art. 74. — Educatorul ofițer, agent sau personal contractual colaborează cu personalul unității, în cadrul echipelor multidisciplinare, sau cu reprezentanții instituțiilor publice, asociațiilor și organizațiilor neguvernamentale, specializați în asistarea persoanelor private de libertate, precum și cu direcția de specialitate din cadrul Administrației Naționale a Penitenciarelor.”

87. În anexă, la articolul 76 alineatul (1), literele c), d) și g) se modifică și vor avea următorul cuprins:

„c) 3 ore de activități de evaluare inițială, dacă există secții de carantină și observare;

d) 3 ore de activități de evaluare periodică sau finală pe săptămână;

g) un proiect de activitate de educație, derulat în comunitate, cu persoanele private de libertate eligibile, cu frecvență trimestrială, în cazul deținuților care execută pedeapsa în regim deschis sau semideschis, respectiv cu frecvență semestrială, în cazul deținuților care execută pedeapsa în regim închis; frecvența desfășurării este stabilită la nivelul serviciului sau biroului, nefiind obligatorie realizarea proiectului de activitate, ca standard individual, de către fiecare educator.”

88. În anexă, la articolul 78, litera f) se modifică și va avea următorul cuprins:

„f) un proiect de activitate de educație, derulat în comunitate, cu persoanele private de libertate eligibile, cu frecvență trimestrială, în cazul deținuților care execută pedeapsa în regim deschis sau semideschis, respectiv cu frecvență semestrială, în cazul deținuților care execută pedeapsa în regim închis;

frecvența desfășurării este stabilită la nivelul serviciului sau biroului, nefiind obligatorie realizarea proiectului de activitate, ca standard individual, de către fiecare educator.”

89. În anexă, la articolul 92 alineatul (1), litera k) se modifică și va avea următorul cuprins:

„k) colaborează cu personalul din celelalte compartimente ale instituției penitenciare, cu omologii din sectorul reintegrare socială din celelalte unități ale sistemului penitenciar, cu personalul direcției de specialitate din cadrul Administrației Naționale a Penitenciarelor, precum și cu reprezentanți ai instituțiilor publice și ai organizațiilor neguvernamentale.”

90. În anexă, la articolul 94, alineatul (1) se abrogă.

91. În anexă, la articolul 95 alineatul (1), litera h) se modifică și va avea următorul cuprins:

„h) un pelerinaj sau o vizită la un obiectiv religios cu persoanele private de libertate eligibile, cu frecvență trimestrială, în cazul deținuților care execută pedeapsa în regim deschis sau semideschis, respectiv cu frecvență semestrială, în cazul deținuților care execută pedeapsa în regim închis;”.

92. În anexă, la articolul 102 alineatul (1), după litera o) se introduce o nouă literă, litera p), cu următorul cuprins:

„p) întocmește necesarul de abonamente la ziare sau publicații și îl transmite, după avizarea șefului structurii reintegrare socială, compartimentului specializat, în vederea achiziționării.”

93. În anexă, la articolul 110, după litera b) se introduc două noi litere, literele c) și d), cu următorul cuprins:

„c) formarea, dezvoltarea și exersarea aptitudinilor sportive în rândul persoanelor private de libertate;

d) evaluarea nivelului de performanță a participanților la activități sportive.”

94. În anexă, la articolul 111 alineatul (1), literele d) și g) se modifică și vor avea următorul cuprins:

„d) desfășoară programe educative de menținere a tonusului fizic și psihic, prin activități de educație fizică și sport, elaborate la nivelul direcției de specialitate din cadrul Administrației Naționale a Penitenciarelor;

g) consemnează participarea persoanelor private de libertate la activități și programe sportive în câmpurile corespunzătoare din Aplicația informatică de evidență a persoanelor private de libertate;”.

95. În anexă, la articolul 114, litera d) se modifică și va avea următorul cuprins:

„d) o competiție sportivă, derulată în comunitate, cu persoanele private de libertate eligibile, cu frecvență semestrială, în cazul deținuților care execută pedeapsa în regim deschis sau semideschis, respectiv cu frecvență anuală, în cazul deținuților care execută pedeapsa în regim închis, sau o competiție sportivă interpenitenciară pe an.”

96. În tot cuprinsul normelor, sintagma „indicatori relevanți” se modifică și se înlocuiește cu sintagma „indicatori de performanță”.

Art. II. — Prezenta decizie se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

p. Directorul general al Administrației Naționale a Penitenciarelor,
Marian Ilie

ABONAMENTE LA PUBLICAȚIILE OFICIALE PE SUPORT FIZIC

— Prețuri pentru anul 2023 —

Nr. crt.	Denumirea publicației	Valoare (TVA 5% inclus) — lei		
		12 luni	3 luni	1 lună
1.	Monitorul Oficial, Partea I	2.760	760	275
2.	Monitorul Oficial, Partea I, limba maghiară	3.280		300
3.	Monitorul Oficial, Partea a II-a	4.920		440
4.	Monitorul Oficial, Partea a III-a	940		100
5.	Monitorul Oficial, Partea a IV-a	3.760		340
6.	Monitorul Oficial, Partea a VI-a	3.500		320
7.	Monitorul Oficial, Partea a VII-a	1.200		110

NOTĂ:

Monitorul Oficial, Partea I bis, se multiplică și se achiziționează pe bază de comandă.

ABONAMENTE LA PRODUSELE ÎN FORMAT ELECTRONIC

— Prețuri pentru anul 2023 —

Produs	Abonamentul FLEXIBIL (Monitorul Oficial, Partea I + alte 3 părți ale Monitorului Oficial, la alegere)									
	Lunar					Anual*				
	Online/ Monopost	Rețea 5	Rețea 25	Rețea 100	Rețea 300	Online/ Monopost	Rețea 5	Rețea 25	Rețea 100	Rețea 300
AutenticMO	65	160	400	960	2.110	650	1.630	4.080	9.790	21.540
ExpertMO	115	290	730	1.750	3.850	1.150	2.880	7.200	17.280	38.020

Produs	Abonamentul COMPLET (Monitorul Oficial, Partea I + toate celelalte părți ale Monitorului Oficial)									
	Lunar					Anual*				
	Online/ Monopost	Rețea 5	Rețea 25	Rețea 100	Rețea 300	Online/ Monopost	Rețea 5	Rețea 25	Rețea 100	Rețea 300
AutenticMO	75	190	480	1.150	2.530	750	1.880	4.700	11.280	24.820
ExpertMO	140	350	880	2.110	4.640	1.400	3.500	8.750	21.000	46.200

Colecția Monitorul Oficial în format electronic, oricare dintre părțile acestuia	100 lei/an
--	------------

Prețurile sunt exprimate în lei și conțin TVA.

Mai multe informații puteți găsi pe site-ul www.expert-monitor.ro, unde puteți aplica online comanda.

* Tarifele anuale se aplică pentru comenzile online efectuate până la 31 ianuarie 2023.

EDITOR: PARLAMENTUL ROMÂNIEI — CAMERA DEPUTAȚILOR



„Monitorul Oficial” R.A., Str. Parcului nr. 65, sectorul 1, București; 012329
C.I.F. RO427282, IBAN: RO55RNCB0082006711100001 BCR
și IBAN: RO12TREZ7005069XXX000531 DTCPMB (alocat numai persoanelor juridice bugetare)
Tel. 021.318.51.29/150, fax 021.318.51.15, e-mail: marketing@ramo.ro, www.monitoruloficial.ro
Adresa Centrului pentru relații cu publicul este: șos. Panduri nr. 1, bloc P33, sectorul 5, București; 050651.
Tel. 021.401.00.73, 021.401.00.78, e-mail: concursurifp@ramo.ro, convocariaga@ramo.ro
Pentru publicări, încărcați actele pe site, la: <https://www.monitoruloficial.ro/brp/>



5 948493 463542